Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17445572-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200351-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Термоотырғыш түтікше
Лоттың сипаттауы:	жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жанбайтын термотұрақты түтікше ТУТ 20/10
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Кішірейгенге дейінгі диаметрі, 20мм Кішірейгеннен кейінгі диаметрі, 10 мм Кішірею коэффициенті 2 Материалы полиолефин Оңтайлы шөгу диапазоны 18-12 мм Жыртылғанға дейін салыстырмалы ұзарту, кемінде % 300 Түтік түрі желім қабаты жоқ Қабырғаның қалыңдығы кішірейгеннен кейін, 0.8 мм Созылу беріктігі, кемінде 15 Мпа Жұмыс кернеуі, 0.69 (кВ) дейін Меншікті көлемді электр кедергісі, 10^{14}Ом/см Электр беріктігі, кемінде кВ / мм 15 МЕМСТ 17675-87.Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17445572-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200351-ЗЦП1
Наименование лота:	Трубка термоусаживающаяся
Описание лота:	для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена
Дополнительное описание лота:	Трубка термоусадочная негорючая ТУТ 20/10
Количество:	60
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	" Диаметр до усадки, 20мм Диаметр после усадки, 10мм Коэффициент усадки 2 Материал полиолефин Оптимальный диапазон усадки 18–12мм Относительное удлинение до разрыва, не менее % 300 Тип трубки без клеевого слоя Толщина стенки после усадки, не менее 0.8мм Прочность на растяжение, не менее Мпа 15 Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 Удельное объемное электрическое сопротивление10^{14}Ом/см Электрическая прочность, не менее кВ/мм 15; ГОСТ 17675-87.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года."