Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18008283-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық шарттарға сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88468618-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Гидрант
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіру, жерастылық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пожарный гидрант Н-500мм с обратным фланцем
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614630100, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а.,
Жеткізу мерзімі:	Келісімшарт бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өрт гидранты жер асты МЕМСТ 8220-85 Н 500 мм + өрт гидрантына арналған фланец. Түрі-жерасты. Мақсаты- Өртті сөндіру және өрт сөндіру автоцистерналарын сумен толтыру үшін өрт қызметтеріне суды жедел алуға арналған. Өрт гидрантын оның тұғырына орнатуға арналған фланец. Қосылу түрі- Фланецті-су құбырына фланецті тірек арқылы құдық ішінде орнатылады. Өлшемі- Н 500 мм. Өрт гидрантына арналған фланецтің өлшемдері өрт гидрантындағы фланецтің өлшемдеріне толық сәйкес болуы (сәйкестендірілуі) тиіс /диаметрі 200 мм/. Басқару-Бақылауды қажет етпейді, өрт колонкасының (стендердің) көмегімен клапан ашылған кезде іске қосылады. Материалдары-Корпусы — шойыннан (сұр немесе жоғары берік) немесе тот баспайтын болаттан (жоғары берік және коррозияға төзімді); шпиндель -тот баспайтын болат; ниппельдің бұрандалы бөлігі - МЕМСТ 1020-77 бойынша ЛК1 маркалы жезден немесе МЕМСТ 613-79 бойынша БрО5Ц5С5 маркалы қоладан. Өрт гидрантын оның тұғырына бекітуге арналған фланец – коррозияға қарсы жабыны бар болаттан жасалған. Су температурасы диапазоны-+0 °С жоғары. Қысым-1 МПа-ға дейінгі қысымға төтеп береді. Пайдалану мерзімі- Кемінде 200 цикл (кемінде 30 жыл пайдалану мерзімі). Тауар шығарылған жылы-кемінде 2026 жыл. Кепілдік мерзімі-кемінде 12 ай. Өнім жаңа, зауыттық қаптамада сыртқы және ішкі ақауларсыз болуы керек және техникалық сипаттамаларға және ГОСТ-қа сәйкес келуі керек. Әрбір гидрантқа техникалық паспорт беру. Паспорт МЕМСТ 10354 бойынша полиэтилен пленкадан жасалған су өткізбейтін пакетке салынуы тиіс. Әрбір гидрантта келесі деректерді қамтитын таңбалау болуы керек: өндіруші кәсіпорынның тауар белгісі, Шығарылған жылы, стандарттың белгісі. Таңбалау гидранттардың қызмет ету мерзімі ішінде сақталуы керек. Металл бөлшектердің ашық жіптері мен боялмаған беттері пресс-солидол маркасымен майланған. Тауарды жеткізуді өнім беруші шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн, тауар өндірушілері 60 күнтізбелік күн. Жеткізуші есебінен жеткізу және түсіру. Жеткізу орны: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы. Ескерту: Тауар қатаң техникалық ерекшелік бойынша қабылданады. Сәйкес келмеген жағдайда тауар қабылданбайды

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18008283-1
Наименование закупки:	Приобретение товара согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88468618-ЗЦП2
Наименование лота:	Гидрант
Описание лота:	пожарный, подземный
Дополнительное описание лота:	Пожарный гидрант Н-500мм с обратным фланцем
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614630100, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка,
Срок поставки:	По договору
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 500мм + фланец под пожарный гидрант. Тип-Подземный. Назначение- Предназначен для оперативного отбора воды пожарными службами для тушения пожаров и наполнения пожарных автоцистерн. Фланец под пожарный гидрант для установки на подставку под пожарный гидрант. Присоединение- Фланцевое — устанавливается в колодце на водопроводной трубе с помощью фланцевой подставки. Размер- Н 500мм, Размеры фланца под пожарный гидрант должны быть идентичными фланцу на пожарном гидранте /диаметр 200мм. Управление- Не требует контроля, срабатывает при открытии клапана с помощью пожарной колонки (стендера). Материалы-Корпус из чугуна (серого или высокопрочного) или нержавеющей стали (высокопрочной и коррозионостойкой), шпиндель – нержавеющая сталь, резьбовая часть ниппеля – латунь марки ЛК1 по ГОСТ1020-77 или бронза марки БрО5Ц5С5 по ГОСТ613-79). Фланец под пожарный гидрант–сталь с антикоррозионным покрытием. Диапазон температуры воды- Выше 0°С. Давление - Выдерживать давление до 1МПа. Ресурс- Не менее 200 циклов (не менее 30 лет эксплуатации). Год выпуска товара – не менее 2026 год. Гарантийный срок-не менее 12 месяцев. Товар должен быть новым, в заводской упаковке без наружных и внутренних дефектов и соответствовать техническим характеристикам и ГОСТу. Предоставление на каждый гидрант технический паспорт. Паспорт должен быть вложен в водонепроницаемый пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. На каждом гидранте обязательно должна быть маркировка, содержащая следующие данные: товарный знак предприятия – изготовителя, год выпуска, обозначение стандарта. Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы гидрантов. Открытая резьба и неокрашенные поверхности металлических деталей покрыты смазкой марки пресс-солидол. Поставка товара осуществляется поставщиком в течении 15 календарных дней, для товаропроизводителей 60 календарных дней со дня подписания договора. Доставка и выгрузка за счет поставщика. Место доставки: Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш. Примечание: Товар принимается строго по технической спецификации. В случае несоответствия товар не принимается.