Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17702109-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | инженерлік жүйелерді пайдалану қызметі үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 83311760-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Желдеткіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | арналық |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | |
| **Саны, көлемі:** | 5 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат |
| **Жеткізу мерзімі:** | Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Дыбыс өткізбейтін, Макс. қысым: 1400 Па, ауа шығыны кемінде 1800 м3 / сағ. кернеу 220 В. қосылу d315 ММ. айналу кемінде 2600 айн / мин. өлшемі 650х650х360 мм аспайды. СТ РК ISO 21927-4-2020 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17702109-1 |
| **Наименование закупки:** | закуп запасных частей для службы эксплуатации инженерных систем |
| **Номер лота:** | № 83311760-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Вентилятор |
| **Описание лота:** | канальный |
| **Дополнительное описание лота:** | Вентилятор канальный прямоугольный. Размер не более 650х650х360мм. |
| **Количество:** | 5 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711210000, г.Астана, район Есиль улица Е495, здание 2 |
| **Срок поставки:** | Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней. |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Шумоизолированный, Макс. Давление: 1400 Па, расход воздуха не менее 1800 м3/ч. Нарпяжение 220В. Подключение d315мм. Вращение не менее 2600 об/мин. Размер не более 650х650х360мм. СТ РК ISO 21927-4-2020 |