Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17525007-1
Сатып алудың атауы:	ЖЭО-1 үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81661849-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Тақтатабан
Лоттың сипаттауы:	10 ойық жұбы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1-ЖЭО арналған плинт 10 жұп 2 қатар
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жұп саны 10. Модуль түрі Ажыратылатын. Контактілер түрі Қалыпты тұйық. Бекіту тәсілі Монтаждау қамытына немесе профильдерге. Металл өткізгіштің диаметрі 0,5 - 1,2 мм диапазонда. Ұзындығы: кемінде 123 мм. Ені: кемінде 36 мм. Биіктігі: кемінде 41 мм. Кепілдік мерзімі Тапсырыс берушінің қоймасына тауар келіп түскен күннен бастап кемінде 12 ай. МЕМСТ 31602.1-2012

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17525007-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для ТЭЦ-1
Номер лота:	№ 81661849-ЗЦП2
Наименование лота:	Плинт
Описание лота:	10 пар гнезд
Дополнительное описание лота:	Плинт 10 пар 2 ряда для ТЭЦ-1
Количество:	30
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Количество пар 10. Тип модуля Размыкаемый. Тип контактов Нормально замкнутые. Способ крепления На монтажный хомут или профили. Диаметр металлического проводника в диапазоне 0,5 - 1,2 мм. Длина: не менее 123 мм. Ширина: не менее 36 мм. Высота: не менее 41 мм. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика. ГОСТ 31602.1-2012