Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17841999-1
Сатып алудың атауы:	Сатып алу диэлектрлік төсеніш
Лоттың нөмірі:	№ 88196532-ОИ2
Лоттың атауы:	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	диэлектрлі, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диэлектрлік кілемше
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Оралхан Бөкей көшесі, 37
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диэлектрлік кілемшелерді қолдану электр қондырғыларында жұмыс жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерімен реттеледі. Кілемшелер диэлектриктер жабық электр қондырғыларында қосымша қорғаныс құралы ретінде қолданылады. Кернеуі 1000В дейінгі токтан қорғауға арналған диэлектрлік резеңке кілем, жалпы орындалған бірінші топ, өлшемдері (ұзындығы*ені): 750 * 750 мм. диэлектрлік кілем ГОСТ 4997-75 талаптарына сәйкес жасалған. Диэлектрлік резеңке кілем талаптарға сәйкес 1000 В-тан жоғары кернеуге төтеп беруі керек. кілемшелердің алдыңғы беті ойық (рифтердің тереңдігі 1,5-2,0 мм), кілемнің қалыңдығы 6 мм.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17841999-1
Наименование закупки:	Приобретение Коврик диэлектрический
Номер лота:	№ 88196532-ОИ2
Наименование лота:	Коврик
Описание лота:	диэлектрический, резиновый
Дополнительное описание лота:	Коврик диэлектрический
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Оралхан Бөкей, 37
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Применение диэлектрических ковриков регламентировано нормами техники безопасности при проведении работ на электроустановках. Коврики диэлектрические применяются в качестве дополнительного защитного средства в закрытых электроустановках. Ковер диэлектрический резиновый для защиты от тока напряжением до 1000В первой группы обычного исполнения, размеры (длина*ширина): 750*750 мм. Коврик диэлектрический изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТа 4997-75. Диэлектрический резиновый ковер согласно требованиям, должен выдерживать напряжение свыше 1000 В. Коврики имеют рифленую лицевую поверхность (глубина рифов составляет 1,5-2,0 мм), толщина ковра составляет 6 мм.