Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17589692-1
Сатып алудың атауы:	Ұйымдастыру техникасы үшін шығыс материалдары мен қосалқы бөлшектерді мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87262887-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Түтін ұқсатқыш
Лоттың сипаттауы:	түтін хабарлағышын тексеру үшін, аэрозоль
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сынақ Спрейі (Ақтау қ. ИКИ)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 7А шағынауданы, 12 үй, НП 4
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сынақ Спрейі. Өнеркәсіптік, қоғамдық және тұрғын үй объектілеріндегі нүктелік, сызықтық, аспирациялық және электроиндукциялық түтін туралы хабарлағыштар үшін қолданылады. Цилиндр көлемі: кемінде 210 мл; Бүрку қашықтығы: 0,3-1,2 м; Тест саны: 270-285 тест 0,5-1,5 с; Детектордың орташа уақыты: 5-8 секунд; Құрамы: жанбайтын улы емес газ: 1.1, 1.2 – тетрафторэтан, түтінге еліктейтін функционалды қоспалар Аэрозоль қалдықсыз толығымен буланып кетеді, датчиктер ластанбайды Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған, сапалы, буып-түйілген болуы тиіс

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17589692-1
Наименование закупки:	Государственные закупки расходных материалов и запасных частей для организационной техники
Номер лота:	№ 87262887-ЗЦП1
Наименование лота:	Имитатор дыма
Описание лота:	для проверки дымовых извещателей, аэрозоль
Дополнительное описание лота:	Тестовый аэрозоль (ИКИ г.Актау)
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау микрорайон 7А, дом 12, НП 4
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тестовый аэрозоль. Применяется для точечных, линейных, аспирационных и электроиндукционных дымовых пожарных извещателей на промышленных, общественных и жилых объектах. Объём баллона: не менее 210 мл; Расстояние распыления: 0,3-1,2 м; Количество тестов: 270-285 тестов по 0,5 – 1,5 с; Среднее время срабатывания извещателя: 5-8 секунд; Состав: негорючий нетоксичный газ: 1.1, 1.2 – тетрафторэтан, функциональные добавки, имитирующие дым Аэрозоль испаряется полностью без остатка, датчики не загрязняются Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным, качественным, упакованным