Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17383600-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін ПВ сымдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200050-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПВ1, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЖЭО-1 үшін Сым ПВ 1 1х1,5
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 60 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"PV-1 1х1,5 кабелі бір ядролы, ПВХ оқшауланған, көлденең қимасы 1,5 мм² мыс қуат кабелі болып табылады. Оқшаулау: поливинилхлоридті пластик. Негізгі материал: мыс (жоғары сапалы, қапталмаған). Кабельдің сыртқы диаметрі: 2,8–3,0 мм артық емес. ГОСТ 31947-2012. Сапа сертификаты бар. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. "

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17383600-1
Наименование закупки:	Приобретение проводов ПВ для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200050-ЗЦП2
Наименование лота:	Провод
Описание лота:	марка ПВ1, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Провод ПВ 1 1х1,5 для ТЭЦ-1
Количество:	300
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Провод ПВ-1 1х1,5 это силовой установочный провод с одной медной жилой сечением 1,5 мм² в ПВХ-изоляции. Изоляция: Поливинилхлоридный пластикат. Материал жилы: Медь (высокого качества, без покрытия). Наружный диаметр кабеля: не менее 2,8 не более 3,0 мм..ГОСТ 31947-2012. Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года. "