Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18023204-1
Сатып алудың атауы:	Сумен жабдықтау үшін полиэтилен құбырын сатып алу, ұзындығы 350 метр
Лоттың нөмірі:	№ 88614851-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	полипропилендік, диаметрі 301-350 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұзындығы 350 метр сумен жабдықтау үшін полиэтилен құбырын сатып алу
Саны, көлемі:	350
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ.
Жеткізу мерзімі:	шарт тіркелген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Тауардың атауы: Сыртқы шаруашылық-ауызсу және техникалық сумен жабдықтауға арналған ПЭ100 полиэтиленді қысымды құбыр, DN/OD 315×18,7 мм, SDR17, PN10. 1. Негізгі техникалық сипаттамалары № Сипаттаманың атауы Талап 1 Мақсаты Сыртқы шаруашылық-ауызсу және техникалық сумен жабдықтау жүйелері үшін 2 Материалы ПЭ100 полиэтилені 3 Сыртқы диаметрі 315 мм 4 Қабырғасының номиналды қалыңдығы 18,7 мм 5 SDR SDR17 6 Номиналды қысымы PN10, 1,0 МПа 7 Түсі Көк бойлық таңбасы/жолақтары бар қара түсті 8 Орындауы Сумен жабдықтауға арналған қысымды құбыр 9 Жалпы ұзындығы 350 метр 10 Жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған 11 Беті Пайдалану сипаттамаларына әсер ететін жарықтар, шұңқырлар, ісінулер, механикалық зақымдар және басқа ақауларсыз 12 Таңбалануы Өндірушіні, материалды, сыртқы диаметрін, қабырға қалыңдығын/SDR көрсеткішін, номиналды қысымды және нормативтік құжатты көрсете отырып, зауыттық таңбалау 13 Құжаттары Сапа паспорты және/немесе жеткізілетін өнімге сәйкестік сертификаты 14 Нормативтік құжаттама Өзгерістерімен бірге ГОСТ 18599-2001; ҚР СТ ISO 4427-1-2014; ҚР СТ ISO 4427-2-2014 15 Өлшем бірлігі метр 16 Саны 350 метр 17 Жеткізу орны Қазақстан Республикасы, Жезқазған қаласы 18 Жеткізу шарты Тапсырыс берушінің Жезқазған қаласындағы объектісіне дейін жеткізумен 19 Жиынтықтылығы Зауыттық таңбасы және сапа паспорты бар құбыр 2. Сапаға қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы және ПЭ100 маркалы полиэтиленнен жасалуы, сондай-ақ сыртқы сумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналуы тиіс. Құбырдың сыртқы диаметрі — 315 мм, қабырғасының номиналды қалыңдығы — 18,7 мм, SDR — 17, номиналды қысымы — PN10 (1,0 МПа). Құбыр қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына, атап айтқанда өзгерістерімен бірге ГОСТ 18599-2001, ҚР СТ ISO 4427-1-2014, ҚР СТ ISO 4427-2-2014 талаптарына немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолдануға рұқсат етілген баламалы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Шаруашылық-ауызсу мақсатындағы сумен жабдықтауға арналған өнім үшін Жеткізуші өнімді ауызсумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға болатындығын растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс. 3. Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Жезқазған қаласы, Жезқазған–Қарағанды тас жолы, 604 ғимарат. Тауарды орауға, тиеуге, тасымалдауға және жеткізу орнына дейін жеткізуге байланысты барлық шығындар Жеткізушінің баға ұсынысының құнына енгізіледі. Тауардың әрбір жеткізілетін партиясы сапа паспортымен және/немесе сәйкестік сертификатымен бірге жеткізілуі және зауыттық таңбасы болуы

	тиіс. Жеткізілетін өнім осы техникалық ерекшелікте көрсетілген параметрлерге сәйкес болуы тиіс: ПЭ100, DN/OD 315 мм, SDR17, қабырға қалыңдығы 18,7 мм, PN10. 4. Арнайы талаптар Пайдаланылған, қалпына келтірілген немесе мақсаты бойынша пайдалануға кедергі келтіретін зақымдары бар тауарды жеткізуге жол берілмейді. Тауардың нақты техникалық сипаттамалары осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші Жеткізушіден сәйкес келмейтін өнімді Жеткізушінің есебінен ауыстыруды талап етуге құқылы.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18023204-1
Наименование закупки:	Приобретение полиэтиленовой трубы для водоснабжения, протяженностью 350 метров
Номер лота:	№ 88614851-ЗЦП1
Наименование лота:	Труба для водоснабжения
Описание лота:	полипропиленовая, диаметр 301-350 мм
Дополнительное описание лота:	Приобретение полиэтиленовой трубы для водоснабжения, протяженностью 350 метров
Количество:	350
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	621010000, область Ұлытау, г.Жезказган
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня регистрации договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 для наружного хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, DN/OD 315×18,7 мм, SDR17, PN10. 1. Основные технические характеристики № Наименование характеристики Требование 1 Назначение Для систем наружного хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения 2 Материал Полиэтилен ПЭ100 3 Наружный диаметр 315 мм 4 Номинальная толщина стенки 18,7 мм 5 SDR SDR17 6 Номинальное давление PN10, 1,0 МПа 7 Цвет Чёрный с синей продольной маркировкой/полосами 8 Исполнение Напорная труба для водоснабжения 9 Общая длина 350 метров 10 Состояние Новая, ранее не использованная 11 Поверхность Без трещин, раковин, вздутий, механических повреждений и других дефектов, влияющих на эксплуатационные характеристики 12 Маркировка Заводская маркировка с указанием производителя, материала, наружного диаметра, толщины стенки/SDR, номинального давления и нормативного документа 13 Документы Паспорт качества и/или сертификат соответствия на поставляемую продукцию 14 Нормативная документация ГОСТ 18599-2001 с изменениями; СТ РК ISO 4427-1-2014; СТ РК ISO 4427-2-2014 15 Единица измерения метр 16 Количество 350 метров 17 Место поставки Республика Казахстан, г. Жезказган 18 Условия поставки С доставкой до объекта Заказчика в г. Жезказган 19 Комплектация Труба с заводской маркировкой и паспортом качества 2. Требования к качеству Товар должен быть новым, ранее не использованным, изготовленным из полиэтилена марки ПЭ100, а также предназначенным для применения в системах наружного водоснабжения. Наружный диаметр трубы — 315 мм, номинальная толщина стенки — 18,7 мм, SDR — 17, номинальное давление — PN10 (1,0 МПа). Труба должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов, а именно ГОСТ 18599-2001 с изменениями, СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014, либо требованиям эквивалентных нормативных документов, применение которых допускается законодательством Республики Казахстан. Для продукции, предназначенной для хозяйственно-питьевого водоснабжения, Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие возможность применения продукции в системах питьевого водоснабжения. 3. Место и условия поставки Место поставки: Республика Казахстан, г. Жезказган, трасса Жезказган–Караганда, здание 604. Товар поставляется с доставкой до объекта Заказчика. Все расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, транспортировкой и доставкой товара до места поставки, включаются в стоимость ценового

	предложения Поставщика. Каждая поставляемая партия товара должна сопровождаться паспортом качества и/или сертификатом соответствия, а также иметь заводскую маркировку. Поставляемая продукция должна соответствовать параметрам, указанным в настоящей технической спецификации: ПЭ100, DN/OD 315 мм, SDR17, толщина стенки 18,7 мм, PN10. 4. Специальные требования Не допускается поставка товара, бывшего в употреблении, восстановленного либо имеющего повреждения, препятствующие его использованию по назначению. В случае несоответствия фактических технических характеристик товара требованиям настоящей технической спецификации Заказчик вправе потребовать от Поставщика замены несоответствующей продукции за счёт Поставщика.