Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17953508-1
Сатып алудың атауы:	Басқа қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82347906-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қуатты кабель
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПвВГнг, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель силовой ВВГнг 2×2,5
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Штурманская 1/4
Жеткізу мерзімі:	Қараша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ВВГнг 2×2,5 Қуат кабелі Күштік мыс кабелі, ВВГнг таңбасы, әрқайсысы 2,5 мм2 қимасы бар екі өткізгіш өзегі бар. Өткізгіштер мыстан жасалуы керек, ПВХ пластмассасымен оқшауланған, жанғыштығы төмен ПВХ Пластмассадан жасалған сыртқы қабығы болуы керек. Кабель стационарлық электр қондырғыларында электр энергиясын беруге және таратуға арналған болуы керек. Орындау емес тарататын жануы кезінде топтық төсеу. Кабель жаңа болуы керек, оқшаулау мен сыртқы қабыққа зақым келтірместен, зауыттық қаптамада немесе шығанақта жеткізілуі керек. Саны: 200 (екі жүз) метр.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17953508-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 82347906-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель силовой
Описание лота:	марка ПвВГнг, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель силовой ВВГнг 2×2,5
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Штурманская 1/4
Срок поставки:	Ноябрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель силовой ВВГнг 2×2,5 Кабель силовой медный, маркировка ВВГнг, с двумя токопроводящими жилами сечением 2,5 мм² каждая. Жилы должны быть изготовлены из меди, изолированы ПВХ-пластикатом, иметь общую внешнюю оболочку из ПВХ-пластиката с пониженной горючестью. Кабель должен быть предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках. Исполнение — не распространяющее горение при групповой прокладке. Кабель должен быть новым, без повреждений изоляции и внешней оболочки, поставляться в заводской упаковке или бухте. Количество: 200 (двести) метров.