Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17515571-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200278-ОИ2
Лоттың атауы :	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы
Лоттың сипаттауы:	кернеу трансформаторлары үшін, ұсақ түйірлік кварцтық толтырғышпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сақтандырғыш ПН-2 400 А
Саны, көлемі:	27
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жинақталған ПН2 сақтандырғыштар балқыма ендірмелерді, байланыс негіздерін және оқшаулағыш негізді қамтиды. Сақтандырғыштың номиналды тогы -400 А. Ажыратудың номиналды тогы Un ~ 380В - 100 кА аспайды. Номиналды ажырату тогы кемінде Un = 220В - 100 кА, Паспорт (сертификат) сапасының мәні. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17515571-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200278-ОИ2
Наименование лота:	Предохранитель переменного тока
Описание лота:	для трансформаторов напряжения, с мелкозернистым кварцевым наполнителем
Дополнительное описание лота:	Предохранитель ПН-2 400 А
Количество:	27
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Накопленные ПН2 предохранители включают плавкие вставки, основы связи и изолирующую основу. Номинальный ток предохранителя -400 А, Номинальный ток отключения не более Un ~ 380В - 100 кА. Номинальный ток отключенияне не менее Un = 220В - 100 кА.Наличие качества паспорта (сертификата). Год выпуска: не ранее 2026 года.