Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17528261-1
Сатып алудың атауы:	Қажетті материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87724086-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жоғары вольтті ажыратқыш
Лоттың сипаттауы:	көлденең-бұрылғышты, үш полюсті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жоғары вольтті ажыратқыш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. А.Аширов көшесі 111 үй. "Қазсушар" РМК Түркістан филиалы Шардара су қоймасы
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші КТП тізілімінде болса — 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Жоғары вольтті ажыратқыш(РЛНД) Номиналды кернеу: 10 кВ (ең жоғары - 12 кВ). Жетекпен РЛНД орнатуға арналған кронштейн (бекіту жинағы). Номиналды ток: 400 А. Полюстердің саны: 3. Қондырғы түрі: сыртқы (ЭБЖ тіректерінде, қосалқы станцияларда). Жетек: қолмен (ПРНЗ-10 жиі пайдаланылады). Жеткізу мен түсіруді мердігер жүргізеді.. Байланыс нөмері+7702 589 01 93 Н.Бекмұратов"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17528261-1
Наименование закупки:	Необходимые материалы (Эн.101)
Номер лота:	№ 87724086-ЗЦП1
Наименование лота:	Разъединитель высоковольтный
Описание лота:	горизонтально-поворотный, трехполюсный
Дополнительное описание лота:	Разъединитель высоковольтный (Эн.101)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара ул.А.Аширов д 111, Шардаринсого водохранилища ТФ РГП "Казводхоз"
Срок поставки:	После заключения договора в течении 20 календарных дней. Если Поставщик находится в реестре КТП - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Разъединитель высоковольтный (РЛНД) Номинальное напряжение: 10 кВ (максимальное — 12 кВ).Кронштейн (комплект крепления) для установки РЛНД с приводом. Номинальный ток: 400 А. Количество полюсов: 3. Тип установки: наружная (на опорах ЛЭП, у подстанций). Привод: ручной (часто используется ПРНЗ-10). Поставка и разгрузка производится подрядчиком. Номер связи+7702 589 01 93 Н.Бекмуратов"