Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17929069-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс және жөндеу жұмыстарына арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87978707-3ЦП5
Лоттың атауы:	Гильза
Лоттың сипаттауы:	кабельдік, мысты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	кабельдік, мысты ВВГ2х4
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. Қызылорда облысы, Шиелі кенті, КТУ-11 көшесі, №3 үй
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 15 күн тізібелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ВВГ 2×4 мм² мыс кабелінің техникалық сипаттамасы ВВГ 2×4 мм² мыс кабелі электр энергиясын тұрақты электр қондырғыларында беру және тарату үшін арналған. Тұрғын үй, әкімшілік, өндірістік және техникалық ғимараттардың ішкі электр желілерін жүргізуге пайдаланылады. Кабель жоғары сапалы материалдардан жасалған, электр өткізгіштігі жоғары, механикалық әсерлерге, ылғалға және температура өзгерістеріне төзімді, ұзақ мерзімді пайдалануға жарамды болуы тиіс. Техникалық параметрлері: - Кабель түрі: ВВГ. - Өткізгіш материалы: мыс. - Тамыр саны: 2. - Әр тамырдың көлденең қимасы: 4 мм². - Тамыр оқшаулағышы: поливинилхлорид (ПВХ). - Сыртқы қабықшасы: ПВХ. - Номиналды кернеуі: 0,66 кВ. - Жиілігі: 50 Гц. - Пайдалану температурасы: −50 °С-тан +50 °С-қа дейін. - Жұмыс кезіндегі өткізгіштің ең жоғары рұқсат етілген температурасы: +70 °С. - Қызмет ету мерзімі: кемінде 30 жыл. - Сыртқы қабықшасының түсі: қара. - Стандартқа сәйкестігі: ГОСТ 31996-2012. Кабельдің сыртқы қабықшасы тегіс, берік, жарықсыз, кесіксіз және өндірістік ақауларсыз болуы қажет. Мыс өткізгіштердің көлденең қимасы көрсетілген 4 мм² өлшеміне сәйкес келуі тиіс. Оқшаулағыш қабаты электр қауіпсіздігін қамтамасыз етуі қажет. Жеткізу талаптары: тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауытта өндірілген және тиісті таңбалауы бар болуы тиіс. Тасымалдау және сақтау кезінде механикалық зақымданудан, ылғалдан және ластанудан қорғайтын қаптамада жеткізілуі қажет. Өлшем бірлігі: метр.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17929069-1
Наименование закупки:	Материалы для строительных и ремонтных работ
Номер лота:	№ 87978707-3ЦП5
Наименование лота:	Гильза
Описание лота:	кабельная, медная
Дополнительное описание лота:	кабельная, медная ВВГ2х4
Количество:	30
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели Кызылординская область пос. Шиели ул. КТУ-11, дом№3
Срок поставки:	Со дня вступление в силу Договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель силовой медный ВВГ 2×4 мм² предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электрических установках, для прокладки электрических сетей внутри жилых, административных, производственных и технических помещений. Кабель должен быть изготовлен из высококачественных материалов, обладать высокой электропроводностью, механической прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, перепадам температур и длительным сроком эксплуатации. Технические параметры: - Тип кабеля: ВВГ. - Материал токопроводящих жил: медь. - Количество жил: 2. - Сечение каждой жилы: 4 мм². - Материал изоляции жил: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). - Материал наружной оболочки: ПВХ. - Номинальное напряжение: 0,66 кВ. - Частота: 50 Гц. - Температура эксплуатации: от −50 °C до +50 °C. - Максимально допустимая температура нагрева жил при эксплуатации: +70 °C. - Срок службы: не менее 30 лет. - Цвет наружной оболочки: черный. - Соответствие требованиям действующих стандартов ГОСТ 31996-2012. Кабель должен иметь ровную, прочную наружную оболочку без трещин, порезов, повреждений и производственных дефектов. Медные жилы должны соответствовать заявленному сечению 4 мм². Изоляция должна обеспечивать надежную электрическую безопасность. Требования к поставке: товар должен быть новым, ранее не использованным, заводского изготовления, с соответствующей маркировкой. Поставка должна осуществляться в упаковке, обеспечивающей защиту от механических повреждений, влаги и загрязнений при транспортировке и хранении. Единица измерения: метр.