Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17603480-1
Сатып алудың атауы:	Электрикаға арналған тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85221628-ОИ6
Лоттың атауы :	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	мини
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кәбіл-арна 16*16 Кіріс бақылауын жүргізу үшін өнім беруші, үлгіге 1 бірлік тауарды көрсетуі керек Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес . ГОСТ 31996-2012
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Жетісу облысы, Талдықорган қаласы, к-сі Баллык Би 37.
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 15/60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Бұйым түрі: кабель-арна. * Мақсаты: ғимарат ішінде электр сымдары мен кабельдерін ашық төсеуге және қорғауға арналған. * Өлшемі: кемінде 16×16 мм. * Материалы: өздігінен сөнетін ПВХ (поливинилхлорид). * Түсі: ақ немесе тапсырыс берушімен келісілген баламасы. * Құрылымы: негізі және бекіткіш қақпағы бар. * Беті: тегіс, жарықсыз, сынықсыз және деформациясыз. * Ылғалға, ультракүлгін сәулелерге және механикалық әсерлерге төзімді. * Қабырғаларға, төбелерге және басқа да құрылыс конструкцияларына орнатуға арналған. * Пайдалану және қызмет көрсету кезінде кабель желілеріне қолжетімділікті қамтамасыз етеді. * Тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз болуы және қолданыстағы сапа мен қауіпсіздік стандарттарының талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17603480-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров для электрики
Номер лота:	№ 85221628-ОИ6
Наименование лота:	Кабель-канал
Описание лота:	мини
Дополнительное описание лота:	Кабель-канал не менее 16*16 На момент поставки товара поставщик должен предоставить документы подтверждающие качество товара. Поставщик для проведения входного контроля должен представить 1 единицу товара для образца. согласно технической спецификации заказчика ГОСТ 31996-2012 Жетысу
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган ул. Балпык Би 37, Жетисуский областной филиал, РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория"
Срок поставки:	с момента подачи заявки заказчика 15/60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	* Тип изделия: кабель-канал. * Назначение: для открытой прокладки и защиты электрических проводов и кабелей внутри помещений. * Размер: не менее 16×16 мм. * Материал: самозатухающий ПВХ (поливинилхлорид). * Цвет: белый или эквивалентный по согласованию с заказчиком. * Конструкция: основание с защелкивающейся крышкой. * Поверхность: гладкая, без трещин, сколов и деформаций. * Устойчив к воздействию влаги, ультрафиолетового излучения и механическим воздействиям. * Монтаж должен осуществляться на стены, потолки и другие строительные конструкции. * Обеспечивает удобный доступ к кабельным линиям при эксплуатации и обслуживании. * Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и соответствовать требованиям действующих стандартов качества и безопасности.