Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17456778-1
Сатып алудың атауы:	Үздіксіз қоректендіру көзі үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83379015-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы
Лоттың сипаттауы:	күштік трасформаторларды және желілерді қорғауға арналған, ұсақ түйірлік кварцтық толтырғышпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Түзеткіш / айналма кіріс сақтандырғышы 250A NH000 DIN80. Сақтандырғыш тез әрекет етеді, пышақ. Nh000 стандартты өлшемі. Номиналды ток кемінде 250 және 251 А аспайды. Номиналды кернеу, В 690 аспайды. aR сипаттамасы. ГОСТ IEC 60269-6-2013 стандартына сәйкес қосылу.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17456778-1
Наименование закупки:	Закуп запасных частей для источника бесперебойного питания
Номер лота:	№ 83379015-ЗЦП1
Наименование лота:	Предохранитель переменного тока
Описание лота:	для защиты силовых трансформаторов и линий, с мелкозернистым кварцевым наполнителем
Дополнительное описание лота:	Предохранитель аккумуляторной батареиFUSIBILE EXTRARAPIDO 250A NH000 DIN80
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Предохранитель аккумуляторной батареи 250A NH000 DIN80. Предохранитель быстродействующий, ножевой. Типоразмер NH000. Номинальный ток не менее 250 и не более 251 А. Номинальное напряжение, В не более 690. Характеристика aR. Подключение, согласно стандарту ГОСТ IEC 60269-6-2013