Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17408636-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81198956-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Электр оқшаулағыш түтікше
Лоттың сипаттауы:	сымдар мен кабельдерді қорғау және қосымша оқшаулау үшін, поливинилхлоридті пластикаттан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Түтік ПВХ д.8
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электірлік беріктігі 20°С да 15 кВ/мм кем емес, Меншікті көлемді электрлік кедергі: 1*1010 Ом•см кем емес, Электрлік беріктігі температурасы төмендеген жағдайда: не менее 10 кВ/мм, жоғарғы ылғалдылық жағдайында электрлік беріктілігі : 10 кВ/мм кем емес, Электрлік беріктілігі температура жоғарлаған жағдайда: 10 кВ/мм кем емес, созылу кезіндегі беріктігі 9,8 Мпа кем емес,Салыстырмалы ұзаруы: 200%, диметрінен кем емес : 8мм, қабырғасының қалыңдығы: 0,4 мм кем емес. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Жеткізілетін тауарды дайындау мерзімі 2026 жылдан ерте болмауы тиіс. Кепілдік мерзімі Тапсырыс берушінің қоймасына тауар түскен күннен бастап 12 ай.МЕМСТ 19034-82

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17408636-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81198956-ЗЦП4
Наименование лота:	Трубка электроизоляционная
Описание лота:	для защиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей, из поливинилхлоридного пластиката
Дополнительное описание лота:	Трубка ПВХ д. 8
Количество:	4
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Электрическая прочность при 20°С: не менее 15 кВ/мм,Удельное объемное электрическое сопротивление: не менее 1*1010 Ом•см, Электрическая прочность в условиях пониженной температуры: не менее 10 кВ/мм, Электрическая прочность в условиях повышенной влажности: не менее 10 кВ/мм, Электрическая прочность в условиях повышенной температуры: не менее 10 кВ/мм, Прочность при растяжении: не менее 9,8 МПа, Относительное удлинение: не менее 200%, диаметр: 8 мм, толщина стенки не менее 0,4 мм. Наличие паспорта (сертификата) качества. Срок изготовления поставляемого товара должен быть не ранее 2026 года. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика. ГОСТ 19034-82