Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17934938-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Энергетика және инфрақұрылым объектілерін пайдалану басқармасының тауарларын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 85723161-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Сақтандырғыш |
| **Лоттың сипаттауы:** | балқығыш, номиналды тоқ 50 А |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | |
| **Саны, көлемі:** | 20 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 334645100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Атамекен а. Есептік квартал 85, ғимарат 1337 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Сақтандырғыш буыны ПН-2 100А УХЛ3<br>PN 2 өнеркәсіптік электр қондырғыларының электр жабдықтарын және 380 В, 50 және 60 Гц номиналды кернеуі бар айнымалы ток электр желілерін және шамадан тыс жүктемелер мен қысқа тұйықталулар кезінде номиналды кернеуі 220 В тұрақты ток тізбектерін қорғау үшін қолданылады. Ақау анықталған жағдайда оны 3 жұмыс күнінен кешіктірмей ауыстыру қажет. ГОСТ 17242-86 (силовые) Жабдықтаушы, өнімді қайтаруды және ауыстырылатын өнімді өз қаражаты есебінен жіберуді ұйымдастыруға міндетті. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17934938-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров Управления энергетики и эксплуатации объектов инфраструктуры |
| **Номер лота:** | № 85723161-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Предохранитель |
| **Описание лота:** | плавкий, номинальный ток 50 А |
| **Дополнительное описание лота:** | |
| **Количество:** | 20 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 334645100, область Жетiсу, Панфиловский район, с.Атамекен Учетный квартал 85, здание 1337 |
| **Срок поставки:** | в течение 20 календарных дней с даты подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Плавкая вставка ПН-2 100А УХЛ3<br>ПН 2 используется для защиты электрооборудования промышленных электроустановок и электрических сетей переменного тока с номинальным напряжением 380В частоты 50 и 60Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220В при перегрузках и коротких замыканиях. ГОСТ 17242-86 (силовые) В случае выявление брака подлежить замене не позднее 3-х рабочих дней. Поставщик обязан организовать возврат товара и отправку заменяющего товара за счет своих расходов. |