Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17997040-1
Сатып алудың атауы:	Плата управления Трансформатор лифтовый
Лоттың нөмірі:	№ 88672811-ОИЗ
Лоттың атауы:	Басқару тақтасы
Лоттың сипаттауы:	лифтке арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лифт трансформаторы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615549100, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Оранғай а. Бейбитшилик строение 56А
Жеткізу мерзімі:	15 күнтүзбелік күн екі жақ қол қойған күннен
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Лифтінің электрмен жабдықтау жүйесіне арналған электр жабдықтары (түрік өндірушісі ARKEL): Күштік трансформатор – лифт басқару жүйесін электр энергиясымен қамтамасыз етуге арналған. Кіріс кернеуі – 380 В, 3 фазалы. Қорғаныс автоматы – 3 фазалы, номиналды тогы 50 А. Қорғаныс ажыратқышы (УЗО) – ағып кету тогы 30 мА. Қоректендіру блогы – шығыс кернеуі 24 V DC, номиналды тогы 5 А. Жабдық өндірушісі – ARKEL (Түркия). Жабдық жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада болуы тиіс. Жеткізілетін жабдық лифтінің басқару жүйесімен толық үйлесімді болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17997040-1
Наименование закупки:	Плата управления Трансформатор лифтовый
Номер лота:	№ 88672811-ОИЗ
Наименование лота:	Плата управления
Описание лота:	для лифта
Дополнительное описание лота:	Трансформатор лифтовый
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615549100, Туркестанская область, район Сауран, с.Орангай Бейбитшилик строение 56А
Срок поставки:	15 дней после подписание договора стронами
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Электрооборудование для системы электроснабжения лифта (турецкий производитель ARKEL): Силовой трансформатор-лифт предназначен для обеспечения электроэнергией системы управления. Входное напряжение-380 В, 3 фазы. Защитный автомат-3-х фазный, номинальный ток 50 А. Защитный выключатель (УЗО) - ток утечки 30 мА. Блок питания-выходное напряжение 24 V DC, номинальный ток 5 А. Производитель оборудования-ARKEL (Турция). Оборудование должно быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. Поставляемое оборудование должно быть полностью совместимо с системой управления лифтом