Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17685805-1
Тендер атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың №:	№ 87759058-ОИнеГ32
Лоттың атауы:	Төмен вольтті ажыратқыш

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

РЛНД-10/400 УХЛ1 айырғышын сатып алуға

Тауардың атауы: РЛНД-10/400 УХЛ1 айырғышы

№	**Сипаттаманың атауы**	**Талап етілетін мәні**
1	Атауы	Сыртқы орнатуға арналған айырғыш
2	Маркасы / моделі	РЛНД-10/400 УХЛ1 немесе баламасы
3	Түрі	РЛНД
4	Номиналды кернеуі	10 кВ
5	Номиналды тогы	400 А
6	Ток түрі	Айнымалы
7	Номиналды жиілігі	50 Гц
8	Полюстер саны	3
9	Климаттық орындалуы	УХЛ1
10	Орналастыру санаты	1
11	Орнатылуы	Сыртқы
12	Басқару түрі	Қолмен
13	Көрінетін ажыраудың болуы	Міндетті
14	Жерге тұйықтау пышақтары	Қажетті орындалуына сәйкес болуы тиіс
15	Жетегі	Тиісті орындалудағы штаттық қол жетегі
16	Оқшаулау	Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес
17	Ток өткізгіш бөліктері	Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес
18	Мақсаты	Электр тізбектерінің кернеусіз учаскелерін қосу және ажырату және көрінетін ажырауды қамтамасыз ету үшін

19	Қолдану саласы	Кернеуі 10 кВ электр желілері және тарату құрылғылары
20	Тұрақтылығы	Конструкция УХЛ1 орындалуына көзделген пайдалану жағдайларында сенімді жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс
21	Тауардың жағдайы	Жаңа, пайдаланылмаған
22	Жиынтықтылығы	Айырғыш жинақталған түрде, жетек, тартпалар және орындалуына сәйкес қажетті бекіту элементтерімен
23	Құжаттамасы	Паспорт, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, сәйкестік құжаттары
24	Кепілдігі	Кемінде 12 ай

Ескерту:

Осы техникалық сипаттамада көрсетілген талаптардан төмен емес техникалық сипаттамалары бар тауарды жеткізуге рұқсат етіледі.

Баламалы тауарды жеткізуге негізгі техникалық талаптарға, оның ішінде **10 кВ номиналды кернеуге**, **400 А номиналды токқа**, үш полюсті орындалуына, **УХЛ1 климаттық орындалуына** және жабдықтың мақсатына толық сәйкес болған жағдайда рұқсат етіледі.

Жеткізілетін жабдық жаңа, пайдаланылмаған болуы және зауыттық паспорты мен пайдалану құжаттарының толық жиынтығымен қамтамасыз етілуі тиіс.

Баламалы тауар ұсынылған жағдайда, жеткізуші мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын өндірушінің техникалық құжаттамасын ұсынуға міндетті.

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17685805-1
Наименование Тендера:	Приобретение электрические товары
№ лота:	№ 87759058-ОИнеГ32
Наименование лота:	Разъединитель низковольтный

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закуп разъединителя РЛНД-10/400 УХЛ1

Наименование товара: Разъединитель РЛНД-10/400 УХЛ1

№	**Наименование характеристики**	**Требуемое значение**
1	Наименование	Разъединитель наружной установки
2	Марка / модель	РЛНД-10/400 УХЛ1 или эквивалент
3	Тип	РЛНД
4	Номинальное напряжение	10 кВ
5	Номинальный ток	400 А
6	Род тока	Переменный
7	Номинальная частота	50 Гц
8	Количество полюсов	3
9	Климатическое исполнение	УХЛ1
10	Категория размещения	1
11	Установка	Наружная
12	Управление	Ручное
13	Наличие видимого разрыва	Обязательно
14	Заземляющие ножи	Наличие — согласно требуемому исполнению
15	Привод	Штатный ручной привод соответствующего исполнения
16	Изоляция	Согласно технической документации изготовителя
17	Токоведущие части	Согласно технической документации изготовителя

№	Наименование характеристики	Требуемое значение
18	Назначение	Для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей и создания видимого разрыва
19	Область применения	Электрические сети и распределительные устройства напряжением 10 кВ
20	Устойчивость	Конструкция должна обеспечивать надежную работу при условиях эксплуатации, предусмотренных для исполнения УХЛ1
21	Состояние товара	Новый, не бывший в эксплуатации
22	Комплектность	Разъединитель в сборе, привод, тяги и необходимые элементы крепления согласно исполнению
23	Документация	Паспорт, руководство по эксплуатации, документы о соответствии
24	Гарантия	Не менее 12 месяцев

Примечание:

Допускается поставка товара с техническими характеристиками, не уступающими указанным в настоящей технической спецификации.

Эквивалент допускается при полном соответствии основным техническим требованиям, в том числе номинальному напряжению **10 кВ**, номинальному току **400 А**, трехполюсному исполнению, климатическому исполнению **УХЛ1** и назначению оборудования.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, с заводским паспортом и комплектом эксплуатационной документации.

При предложении эквивалентного товара поставщик обязан предоставить техническую документацию изготовителя, подтверждающую соответствие заявленным техническим характеристикам.