Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17556487-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды сатып алу (02.09.2026) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87645308-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Ток трансформаторы |
| **Лоттың сипаттауы:** | май толтырылған, номиналды кернеуі 27 кВ, номиналдық бастапқы тоқ 200 А |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Негізгі жабдықты жинақтау үшін. Tti-30 200 / 5A 5va Ток трансформаторы 0,5 mpi08 IEK класы. Бастапқы номиналды ток, ал 200 Номиналды қайталама толық қуат, ВА 5 Дәлдік класы 0,5 Мыс шинасы жоқ Екінші номиналды ток, А 5 Кернеу нөмірі, 660 Модель немесе орындау бастапқы орамалы ток түрлендіргіші Қорғау дәрежесі-IP IP20 Жанасудан қорғаумен Иә Екінші реттік қосылым бұрандалы қосылым Номиналды коэф безоп екінші орам, Кбном 5 Ең үлкен құл кернеуі, кВ 0,72 Жұмыс жағдайы кез келген UHL3 Климаттық орындалуы Номиналды жиілік, Гц 50 Бастапқы кірістер саны 1 FS 5 асқын кернеуді шектеу факторы Макс кабель диаметрі, мм 24 Калибрленген Иә Саңылау диаметрі, мм 24 Пайдалану температурасы, °C -45...50 |
| **Саны, көлемі:** | 3 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-участке. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы. |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Негізгі жабдықты жинақтау үшін. Tti-30 200 / 5A 5va Ток трансформаторы 0,5 mpi08 IEK класы. Бастапқы номиналды ток, ал 200 Номиналды қайталама толық қуат, ВА 5 Дәлдік класы 0,5 Мыс шинасы жоқ Екінші номиналды ток, А 5 Кернеу нөмірі, 660 Модель немесе орындау бастапқы орамалы ток түрлендіргіші Қорғау дәрежесі-IP IP20 Жанасудан қорғаумен Иә Екінші реттік қосылым бұрандалы қосылым Номиналды коэф безоп екінші орам, Кбном 5 Ең үлкен құл кернеуі, кВ 0,72 Жұмыс жағдайы кез келген UHL3 Климаттық орындалуы Номиналды жиілік, Гц 50 Бастапқы кірістер саны 1 FS 5 асқын кернеуді шектеу факторы Макс кабель диаметрі, мм 24 Калибрленген Иә Саңылау диаметрі, мм 24 Пайдалану температурасы, °C -45...50 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17556487-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров согласно технической спецификации (02.09.2026) |
| **Номер лота:** | № 87645308-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Трансформатор тока |
| **Описание лота:** | маслонаполненный, номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 200 А |
| **Дополнительное описание лота:** | Для докомплектации основного оборудования. Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА класс 0,5 МПИ08 IEK. Первичный номин ток, А 200 Номин вторичная полная мощность, ВА 5 Класс точности 0,5 С медной шиной Нет Вторичный номин ток, А 5 Номин напряжение, В 660 Модель или исполнение Преобразователь тока с первичной обмоткой Степень защиты - IP IP20 С защитой от прикосновения Да Вторичное подключение Винтовое соединение Номин коэф безоп втор обмотки, Кбном 5 Наибольшее раб напряжение, кВ 0,72 Рабочее положение Любое Климатическое исполнение УХЛ3 Номин частота, Гц 50 Количество первичных входов 1 Фактор ограничения перенапряжения FS 5 Макс диаметр кабеля, мм 24 Калиброванный Да Диаметр проёма, мм 24 Температура эксплуатации, °С -45...50 |
| **Количество:** | 3 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу". |
| **Срок поставки:** | после подписания договора в течение 16 календарных дней |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Для докомплектации основного оборудования. Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА класс 0,5 МПИ08 IEK. Первичный номин ток, А 200 Номин вторичная полная мощность, ВА 5 Класс точности 0,5 С медной шиной Нет Вторичный номин ток, А 5 Номин напряжение, В 660 Модель или исполнение Преобразователь тока с первичной обмоткой Степень защиты - IP IP20 С защитой от прикосновения Да Вторичное подключение Винтовое соединение Номин коэф безоп втор обмотки, Кбном 5 Наибольшее раб напряжение, кВ 0,72 Рабочее положение Любое Климатическое исполнение УХЛ3 Номин частота, Гц 50 Количество первичных входов 1 Фактор ограничения перенапряжения FS 5 Макс диаметр кабеля, мм 24 Калиброванный Да Диаметр проёма, мм 24 Температура эксплуатации, °С -45…50 |