Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17545913-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Материалдарды сатып алу (СЭ) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87298527-ЗЦП6 |
| **Лоттың атауы :** | Жүктеме сөндіргіші |
| **Лоттың сипаттауы:** | қолдан жасалған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Оң жақ орындаудағы ауыстырып-қосқыш Номиналды жұмыс тогы: 250 А Номиналды айнымалы кернеу: 380 В / 400 В / 660 В Номиналды изоляция кернеуі (Ui): 660 В / 1000 В Номиналды жиілік: 50 / 60 Гц Күштік полюстер саны: 3 (үш полюсті) Қысқа тұйықталу тогының номиналды мәні (Icu): 20 кА (балқымалы сақтандырғыштармен) Коммутациялық тозуға төзімділік: ≥ 2 500 цикл ВО (ашу-жабу) Климаттық орындалуы: У3 немесе УХЛ3 Қорғаныс дәрежесі: IP00 Қозғалтқышты орналастыру: бүйірлік панельде оң жақ Ручка түрі: бүйірге ығыстырылған немесе алынатын бұрылмалы Контактілер материалы: электротехникалық мыс, гальваникалық қаптамамен Негіз материалы: жанбайтын пластик немесе мырышталған болат МЕМСТ IEC 60947-3-2022 (СЭ) |
| **Саны, көлемі:** | 10 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күн ішінде. Егер әлеуетті жеткізуші ОТП тізімінде болса, тауарды тапсырыс берушінің өтініші бойынша 60 күн ішінде жеткізу. |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Оң жақ орындаудағы ауыстырып-қосқыш Номиналды жұмыс тогы: 250 А Номиналды айнымалы кернеу: 380 В / 400 В / 660 В Номиналды изоляция кернеуі (Ui): 660 В / 1000 В Номиналды жиілік: 50 / 60 Гц Күштік полюстер саны: 3 (үш полюсті) Қысқа тұйықталу тогының номиналды мәні (Icu): 20 кА (балқымалы сақтандырғыштармен) Коммутациялық тозуға төзімділік: ≥ 2 500 цикл ВО (ашу-жабу) Климаттық орындалуы: У3 немесе УХЛ3 Қорғаныс дәрежесі: IP00 Қозғалтқышты орналастыру: бүйірлік панельде оң жақ Ручка түрі: бүйірге ығыстырылған немесе алынатын бұрылмалы Контактілер материалы: электротехникалық мыс, гальваникалық қаптамамен Негіз материалы: жанбайтын пластик немесе мырышталған болат МЕМСТ IEC 60947-3-2022 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17545913-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение материалов (СЭ) |
| **Номер лота:** | № 87298527-ЗЦП6 |
| **Наименование лота:** | Выключатель нагрузки |
| **Описание лота:** | ручной |
| **Дополнительное описание лота:** | Рубильник в правом исполнении Номинальный рабочий ток: 250 А Номинальное напряжение переменного тока: 380 В / 400 В / 660 В Номинальное напряжение изоляции (Ui): 660 В / 1000 В Номинальная частота тока: 50 / 60 Гц Количество силовых полюсов: 3 (трехполюсный) Номинальный условный ток КЗ: 20 кА (с плавкими вставками) Коммутационная износостойкость: от 2 500 циклов ВО Климатическое исполнение — У3 или УХЛ3 Степень защиты — IP00 Размещение привода — справа на боковой панели. Тип рукоятки — боковая смещенная или съемная поворотная Материал контактов — электротехническая медь с гальваническим покрытием. Материал основания — негорючий пластик или оцинкованная сталь. ГОСТ IEC 60947-3-2022 (СЭ) |
| **Количество:** | 10 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80 |
| **Срок поставки:** | По заявкам заказчика в течение 15 календарных дней. Если потенциальный поставщик находится в реестре ОТП поставка товара по заявке заказчика в течение 60 календарных дней. |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Рубильник в правом исполнении Номинальный рабочий ток: 250 А Номинальное напряжение переменного тока: 380 В / 400 В / 660 В Номинальное напряжение изоляции (Ui): 660 В / 1000 В Номинальная частота тока: 50 / 60 Гц Количество силовых полюсов: 3 (трехполюсный) Номинальный условный ток КЗ: 20 кА (с плавкими вставками) Коммутационная износостойкость: от 2 500 циклов ВО Климатическое исполнение — У3 или УХЛ3 Степень защиты — IP00 Размещение привода — справа на боковой панели. Тип рукоятки — боковая смещенная или съемная поворотная Материал контактов — электротехническая медь с гальваническим покрытием. Материал основания — негорючий пластик или оцинкованная сталь. ГОСТ IEC 60947-3-2022 |