Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17463745-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200204-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Икемді жең
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, герметикалық, диаметрі 11-20 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Темір жең 16
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Герметикалық емес металл жең - металл орамы 16, сымдарды, кәбілдерді және т.б. механикалық зақымданудан сақтау және өрт қауіпсіздігін арттыру үшін пайдаланылады. Жеңі - мақта-мата тығыздағышпен. Материал: болат, беттің қорғаныш жабыны: мырышталған, диаметрі кемінде - 16 мм, МЕМСТ Р МЭК 61386.23-2015, Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17463745-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200204-ЗЦП1
Наименование лота:	Рукав гибкий
Описание лота:	металлический, герметичный, диаметр 11-20 мм
Дополнительное описание лота:	Металлорукав 16
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рукав металлический негерметичный - металлорукав 16, используется для предохранения проводов, кабелей и т.д. от механических повреждений и повышения пожаробезопасности. Рукава - с хлопчатобумажным уплотнением. Материал: сталь, защитное покрытие поверхности: оцинкованный, диаметр не менее - 16 мм, ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.