Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17505823-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар және олардың құрамдас бөліктерін сатып алу сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81200320-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жәшік
Лоттың сипаттауы:	күштік, сериясысы ЯРВ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Айырғы ЯРВ-400, 400 А
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Конструктивті орындау Жабық. Полюстердің саны 3 дана. Номиналды ток 400 А, Номиналды жұмыс кернеуі 400 В, Доға сөндіргіш камера Жоқ. Тұтқа түрі алынбалы. Оң жақ жетегінің орналасуы. Тұтқаны ұзартылған білікте бүйірге жалғау. IP қорғау дәрежесі 54. Контактілер саны 3. Габариттік өлшемдері. Ені 440 мм. Тереңдігі 225 мм. Биіктігі 795 мм. МЕМСТ IEC 60947-5-1-2014

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17505823-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов и их комплектующих для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81200320-ЗЦП1
Наименование лота:	Ящик
Описание лота:	силовой, серия ЯРВ
Дополнительное описание лота:	Рубильник ЯРВ-400, 400 А
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Конструктивное исполнение Закрытое. Количество полюсов 3 шт. Номинальный ток 400 А. Номинальное рабочее напряжение 400 В. Дугогасительная камера Нет. Тип рукоятки съемная. Расположение привода Справа. Присоединение рукоятки Сбоку на удлиненном вале. Степень защиты IP 54. Количество контактов 3. Габаритные размеры. Ширина 440 мм. Глубина 225 мм. Высота 795 мм. ГОСТ IEC 60947-5-1-2014