Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17867201-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Шаруашылық және құрылыс мақсатындағы тауарлар |
| **Лоттың нөмірі:** | № 82964656-ОИ2 |
| **Лоттың атауы:** | Кернеу көрсеткіші |
| **Лоттың сипаттауы:** | екі полюсті, 1000 В-қа дейін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Төмен кернеу көрсеткіші |
| **Саны, көлемі:** | 6 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт талаптарына сәйкес |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Төмен кернеулі электр қондырғыларында кернеудің бар-жоғын немесе жоқтығын тексеруге арналған екі полюсті кернеу көрсеткіші. Екі өлшеуіш зонд иілгіш оқшауланған сым арқылы жалғануы тиіс. Жұмыс кернеуінің диапазоны, индикация түрі және пайдаланудың рұқсат етілген шарттары өндіруші тарапынан көрсетілуі тиіс. Тауар ГОСТ IEC 61243-3-2014 талаптарына сәйкес болуы тиіс. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17867201-1 |
| **Наименование закупки:** | «Товары хозяйственного и строительного назначения |
| **Номер лота:** | № 82964656-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Указатель напряжения |
| **Описание лота:** | двухполюсный, до 1000 В |
| **Дополнительное описание лота:** | Указатель низкого напряжения |
| **Количество:** | 6 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139 |
| **Срок поставки:** | согласно условиям договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Двухполюсный указатель напряжения для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках низкого напряжения. Два измерительных щупа должны быть соединены гибким изолированным проводом. Диапазон рабочего напряжения, тип индикации и допустимые условия эксплуатации должны быть указаны изготовителем. Товар должен соответствовать ГОСТ IEC 61243-3-2014. |