Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17618159-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды сатып алу (лак, қамыт, күрек, баспалдақ, кафельді желім, унитазға арналған орындықтың қақпағы)
Лоттың нөмірі:	№ 87276003-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Калорифер
Лоттың сипаттауы:	су
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су ВВК(VWK) ауа жылытқыштары екі қатар етіп жасалады. Жылу алмастырғыштың беті алюминий пластиналардан және олар арқылы өтетін мыс түтіктерден жасалған. Ауа жылытқыштың корпусы мырышталған болат табақтан жасалады. Судың ең жоғарғы температурасы 140 °С, ал ең жоғарғы қысымы 1,5 МПа аспауы тиіс. ВВК (VWK) 250 ауа жылытқышының су температурасы 90 °/70 °С және сыртқы ауа температурасы -28 °С болғанда 16 кВт жылу өнімділігі бар. Түрі: Желдетуге арналған аксессуарлар. Ауа өткізгіштің диаметрі кемінде 240 мм. Желдеткішті орнату: Арна. Ұзындығы кемінде 0.45 м. Ауа өткізгіштің пішіні: Шеңбер. Ені 299мм кем емес. Биіктігі кемінде 276 мм. Ұзындығы 450 мм кем емес. Кепілдік тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай. МЕМСТ 15150-69.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Сәтпаев көшесі, 87А
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімінен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Су ВВК(VWK) ауа жылытқыштары екі қатар етіп жасалады. Жылу алмастырғыштың беті алюминий пластиналардан және олар арқылы өтетін мыс түтіктерден жасалған. Ауа жылытқыштың корпусы мырышталған болат табақтан жасалады. Судың ең жоғарғы температурасы 140 °C, ал ең жоғарғы қысымы 1,5 МПа аспауы тиіс. ВВК (VWK) 250 ауа жылытқышының су температурасы 90 °/70 °C және сыртқы ауа температурасы -28 °C болғанда 16 кВт жылу өнімділігі бар. Түрі: Желдетуге арналған аксессуарлар. Ауа өткізгіштің диаметрі кемінде 240 мм. Желдеткішті орнату: Арна. Ұзындығы кемінде 0.45 м. Ауа өткізгіштің пішіні: Шеңбер. Ені 299мм кем емес. Биіктігі кемінде 276 мм. Ұзындығы 450 мм кем емес. Кепілдік тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай. МЕМСТ 15150-69. Өнім жаңа және бұрынғы қолданыста болмауы керек. Тауардың үлгісі Тапсырыс берушімен жеткізілімге дейін алдын ала келісуге жатады. Тауарды қабылдау ақаулар мен сызаттардың (сынықтардың) бар-жоғын міндетті түрде тексеру арқылы жүзеге асырылады. Жеткізу орны: Көкшетау қ. Сәтпаев көш. 87А, КОБА қоймасы. Тауарды жеткізуге, түсіруге және стеллаждарға жинауға байланысты барлық шығыстар жеткізушінің қаражаты мен күшінің есебінен жүргізіледі. Байланыс телефоны: 87751813820 Сауле, 87779550161 Нурлан.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17618159-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно технической спецификации (лак, хомуты, лопаты, стремянка, клей кафельный, крышка сиденье для унитаза)
Номер лота:	№ 87276003-ЗЦП1
Наименование лота:	Калорифер
Описание лота:	водяной
Дополнительное описание лота:	Воздухонагреватели водяные ВВК (VWK) изготавливаются в двухрядном исполнении. Поверхность теплообменника выполнена из алюминиевых пластин и проходящих через них медных трубок. Корпус воздухонагревателя изготавливается из стального оцинкованного листа. Максимальная температура воды не должна превышать 140°С, а максимальное давление 1,5 МПа. Воздухонагреватель ВВК (VWK) 250 имеет теплопроизводительность 16 кВт при температуре воды 90°/70°С и температуре наружного воздуха -28 °С. Тип: Аксессуары для вентиляции. Диаметр воздуховода не менее 250 мм. Установка вентиляции: Канальный. Длина не менее 0.45м. Форма воздуховода: Круг. Ширина не менее 299мм. Высота не менее 276мм. Длина не менее 450мм. Гарантия не менее 12 месяцев со дня принятия товара. ГОСТ 15150-69.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау улица Сатпаева, 87А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в течение 2026 года

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Воздухонагреватели водяные ВВК (VWK) изготавливаются в двухрядном исполнении. Поверхность теплообменника выполнена из алюминиевых пластин и проходящих через них медных трубок. Корпус воздухонагревателя изготавливается из стального оцинкованного листа. Максимальная температура воды не должна превышать 140°С, а максимальное давление 1,5 МПа. Воздухонагреватель ВВК (VWK) 250 имеет теплопроизводительность 16 кВт при температуре воды 90°/70°С и температуре наружного воздуха -28 °С. Тип: Аксессуары для вентиляции. Диаметр воздуховода не менее 250 мм. Установка вентиляции: Канальный. Длина не менее 0.45м. Форма воздуховода: Круг. Ширина не менее 299мм. Высота не менее 276мм. Длина не менее 450мм. Гарантия не менее 12 месяцев со дня принятия товара. ГОСТ 15150-69. Товар должен быть новым и не в бывшем употреблении. Образец товара подлежит предварительному согласованию с Заказчиком до поставки. Приёмка товара осуществляется с обязательной проверкой на наличие брака и повреждений (сколов). Место поставки: г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А, склад МОДБ. Все расходы, связанные с поставкой, разгрузкой и складированием на стеллажи склада товара производятся за счет средств и сил поставщика. Контактный телефон: 87751813820 Сауле, 87779550161 Нурлан.