Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17494321-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды сатып алу (бірінші жалпы 18.08.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 86784269-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Су өлшегіш есептеуіші
Лоттың сипаттауы:	турбиналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Импульстік шығысы бар суық су есептегіші дәлдік класы с. ТУ 26.51.52.110-015-7730213734-2019. Шартты өту диаметрі Ду 200 мм.Ру қысымы 1,6 МПа (16 кгс/см2). Судың температурасы +5...+ 50 °С. қосылу фланецті. Орнату ұзындығы 350 мм.ең аз тұтыну 4 м3/сағ, номиналды 750 м3/сағ, ең үлкен 1000 м3/сағ. орнату көлденең, тігінен. Тікелей бөлімдер: есептегішке дейін 3 Ду, есептегіштен кейін 1 Ду. IP54 қорғау. Импульстік Шығыс 1000 л/uti (қамыс). Кепілдік мерзімі-1,5 жыл; тексеру аралығы-6 жыл. Сезімталдық шегі,1, 05м3/сағ аспайды, Qmax кезінде қысымның жоғалуы, 0,1 МПа аспайды, тәулігіне өлшенген судың ең жоғары көлемі 18750м3 кем емес, - ай 562500м3 кем емес, есептеу механизмі көрсеткішінің сыйымдылығы, 9999999м3 кем емес, бөлудің ең төменгі бағасы,0, 1м3 артық емес, ГОСТ 12815-80 бойынша фланецті құбыр. Толықтығы: су есептегіш 1, төлқұжат 1, қаптама 1. Жабдықтың паспортында орыс / қазақ тілдеріндегі ақпарат болуы тиіс.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-участке. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Импульстік шығысы бар суық су есептегіші дәлдік класы с. ТУ 26.51.52.110-015-7730213734-2019. Шартты өту диаметрі Ду 200 мм.Ру қысымы 1,6 МПа (16 кгс/см2). Судың температурасы +5...+ 50 °С. қосылу фланецті. Орнату ұзындығы 350 мм.ең аз тұтыну 4 м3/сағ, номиналды 750 м3/сағ, ең үлкен 1000 м3/сағ. орнату көлденең, тігінен. Тікелей бөлімдер: есептегішке дейін 3 Ду, есептегіштен кейін 1 Ду. IP54 қорғау. Импульстік Шығыс 1000 л/uti (қамыс). Кепілдік мерзімі-1,5 жыл; тексеру аралығы-6 жыл. Сезімталдық шегі,1, 05м3/сағ аспайды, Qmax кезінде қысымның жоғалуы, 0,1 МПа аспайды, тәулігіне өлшенген судың ең жоғары көлемі 18750м3 кем емес, - ай 562500м3 кем емес, есептеу механизмі көрсеткішінің сыйымдылығы, 9999999м3 кем емес, бөлудің ең төменгі бағасы,0, 1м3 артық емес, ГОСТ 12815-80 бойынша фланецті құбыр. Толықтығы: су есептегіш 1, төлқұжат 1, қаптама 1. Жабдықтың паспортында орыс / қазақ тілдеріндегі ақпарат болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17494321-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно тех. спецификации (первый общий 18.08.2026)
Номер лота:	№ 86784269-ЗЦП2
Наименование лота:	Счетчик водомер
Описание лота:	турбинный
Дополнительное описание лота:	Счетчик холодной воды с импульсным выходом Класс точности С. ТУ 26.51.52.110-015-7730213734-2019. Диаметр условного прохода Ду 200 мм. Давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2). Температура воды +5...+50 °С. Присоединение фланцевое. Монтажная длина 350 мм. Наименьший расход 4 м3/ч, номинальный 750 м3/ч, наибольший 1000 м3/ч. Установка горизонтально, вертикально. Прямые участки: 3 Ду до счетчика, 1 Ду после счетчика. Защита IP54. Импульсный выход 1000 л/имп (геркон). Гарантиийный срок эксплуатации 1,5 года; Межповерочный интервал 6 лет. Порог чувствительности, не более 1,05м3/ч, Потеря давления при Qmax, не более 0,1МПа, Максимальный объем воды, измеренный за - сутки не менее 18750м3, - месяц не менее 562500м3, Емкость указателя счетного механизма, не менее 9999999м3, Минимальная цена деления, не более 0,1м3, Присоединение к трубопроводу - Фланцевое по ГОСТ 12815-80. Комплектность: Счетчик воды 1, Паспорт 1, Упаковка 1. Паспорт оборудования должен содержать информацию на русском / казахском языках.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	после подписания договора в течение 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Счетчик холодной воды с импульсным выходом Класс точности С. ТУ 26.51.52.110-015-7730213734-2019. Диаметр условного прохода Ду 200 мм. Давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2). Температура воды +5...+50 °С. Присоединение фланцевое. Монтажная длина 350 мм. Наименьший расход 4 м3/ч, номинальный 750 м3/ч, наибольший 1000 м3/ч. Установка горизонтально, вертикально. Прямые участки: 3 Ду до счетчика, 1 Ду после счетчика. Защита IP54. Импульсный выход 1000 л/имп (геркон). Гарантиийный срок эксплуатации 1,5 года; Межповерочный интервал 6 лет. Порог чувствительности, не более 1,05м3/ч, Потеря давления при Qmax, не более 0,1МПа, Максимальный объем воды, измеренный за - сутки не менее 18750м3, - месяц не менее 562500м3, Емкость указателя счетного механизма, не менее 9999999м3, Минимальная цена деления, не более 0,1м3, Присоединение к трубопроводу - Фланцевое по ГОСТ 12815-80. Комплектность: Счетчик воды 1, Паспорт 1, Упаковка 1. Паспорт оборудования должен содержать информацию на русском / казахском языках.