Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17462711-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87633891-3ЦП1
Лоттың атауы :	Кондиционер (сплит-жүйе)
Лоттың сипаттауы:	қабырғалық, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кондиционер (бөлінген жүйе). Салқындату ауданы кемінде 27 м2. Салқындату кезіндегі көрсеткіштер: салқындату өнімділігі кемінде 9000 БТУ/сағ, салқындату кезіндегі қуаты 2638 Вт, тұтынылатын қуаты 822 Вт; жылыту кезіндегі көрсеткіштер: тұтынылатын қуаты 770 Вт, жылыту кезіндегі қуаты 2784 Вт, салқындату кезіндегі қуаты кемінде 2820 Вт, жұмыс температурасының диапазоны -7 /43 градус Цельсий. Энергия тиімділігі класы А + кем емес. Ауа ағындарын автоматты түрде реттеу. Қашықтан басқару пульті. Ішкі блоктың шу деңгейі 48 дБ-ден аспайды. Кондиционердің көрінісі қабырғаға орнатылған. Жеткізуші кондиционерді монтаждау бойынша ілеспе қызметтерді көрсетуге міндетті. Жеткізуші кондиционерді монтаждау бойынша ілеспе қызметтерді көрсетуге міндетті. Шарттың құнына МЕМСТ 26963-86 орнатуға байланысты барлық шығыстар енгізілген
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Казахстанская правда көш., 233
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 16 күннен аспайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кондиционер (бөлінген жүйе). Салқындату ауданы кемінде 27 м2. Салқындату кезіндегі көрсеткіштер: салқындату өнімділігі кемінде 9000 БТУ/сағ, салқындату кезіндегі қуаты 2638 Вт, тұтынылатын қуаты 822 Вт; жылыту кезіндегі көрсеткіштер: тұтынылатын қуаты 770 Вт, жылыту кезіндегі қуаты 2784 Вт, салқындату кезіндегі қуаты кемінде 2820 Вт, жұмыс температурасының диапазоны -7 /43 градус Цельсий. Энергия тиімділігі класы А + кем емес. Ауа ағындарын автоматты түрде реттеу. Қашықтан басқару пульті. Ішкі блоктың шу деңгейі 48 дБ-ден аспайды. Кондиционердің көрінісі қабырғаға орнатылған. Жеткізуші кондиционерді монтаждау бойынша ілеспе қызметтерді көрсетуге міндетті. Жеткізуші кондиционерді монтаждау бойынша ілеспе қызметтерді көрсетуге міндетті. Шарттың құнына МЕМСТ 26963-86 орнатуға байланысты барлық шығыстар енгізілген.Жеткізуші техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу тікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің жағынан жүк тасушылар берілмейді. Өнім беруші өкілінің қатысуы міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17462711-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 87633891-ЗЦП1
Наименование лота:	Кондиционер (сплит-система)
Описание лота:	настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Дополнительное описание лота:	Кондиционер (сплит-система). Площадь охлаждения не менее 27 м². Показатели при охлаждении: Холодопроизводительность не менее 9000 БТЕ/ч, мощность при охлаждении 2638Вт, потребляемая мощность 822Вт; Покозатели при обогреве: Потребляемая мощность 770Вт, мощность при обогреве 2784Вт, мощность при охлаждении не менее 2820Вт, диапазон рабочих температур -7 /43 градуса по цельсию. Класс энергоэффективности не менее А+. Автоматическая регулировка воздушных потоков. Пульт ДУ. Уровень шума внутреннего блока не более 48 дБ. Вид кондиционера настенный. Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги по монтажу кондиционера. Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги по монтажу кондиционера. В стоимость договора включены все расходы связанные с установкой ГОСТ 26963-86
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица Казахстанской правды, 233 (перинатальный центр)
Срок поставки:	не более 16 календарных дней после подачи заявки заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кондиционер (сплит-система). Площадь охлаждения не менее 27 м^2. Показатели при охлаждении: Холодопроизводительность не менее 9000 БТЕ/ч, мощность при охлаждении 2638Вт, потребляемая мощность 822Вт; Покозатели при обогреве: Потребляемая мощность 770Вт, мощность при обогреве 2784Вт, мощность при охлаждении не менее 2820Вт, диапазон рабочих температур -7 /43 градуса по цельсию. Класс энергоэффективности не менее А+. Автоматическая регулировка воздушных потоков. Пульт ДУ. Уровень шума внутреннего блока не более 48 дБ. Вид кондиционера настенный. Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги по монтажу кондиционера. Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги по монтажу кондиционера. В стоимость договора включены все расходы связанные с установкой ГОСТ 26963-86.Поставщик обязан представить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Доставка товара осуществляется не посредственно на склад заказчика силами Поставщика. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются. Присутствие представителя поставщика обязательно.