Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17499078-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81683078-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Контроллер
Лоттың сипаттауы:	өнеркәсіптік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2-ЖЭО арналғанККТ/61 АУ2 контроллері
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Командалық бақылаушы (жұдырық ток бақылаушысы) ККТ-61 А. Климаттық орындау - У2 (қалыпты макроклимат, көшеде немесе үй-жайда жұмыс істеу). Электр тізбектерінің немесе оларға қосылған электр қозғалтқыштардың схемаларын ауыстыру жолымен электр қозғалтқыштарының айналу жылдамдығын іске қосуға, реверсиялауға және реттеуге арналған. ККТ бақылаушылары жоғары сапалы алюминий қорытпасынан жасалған қақпағы бар беріктігі жоғары қорғаныс корпустарында дайындалады, бақылаушының роторы мойынтіректерге орнатылған, мыс контактілер. Номиналды ток - 63 А, ЖС кезінде рұқсат етілетін ең жоғары ток (ереже қосылған) кемінде 40% - 100 А, Ережелер саны. - алға - көтерілу - 5. - артқа - түсу - 5. ЖС кезіндегі электр қозғалтқышының ең жоғары қуаты (ереже қосылған) 40%. - 220В - 22 кВт. - 380-500В - 30 кВт. орындау түрі - жаңғыртылған.Кепілдік мерзімі - тауар Тапсырыс берушінің қоймасына келіп түскен күннен бастап 12 ай. МЕМСТ IEC 61131-2-2012

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17499078-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81683078-ЗЦП1
Наименование лота:	Контроллер
Описание лота:	промышленный
Дополнительное описание лота:	Контролер ККТ/61 АУ2 для ТЭЦ-2
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Командоконтроллер (кулачковый контроллер тока) ККТ-61 А,Климатическое исполнение - У2 (умеренный макроклимат, работа на улице или в помещении). Предназначен для пуска, реверсирования и регулирования скорости вращения электродвигателей, путем перестроения схем электрических цепей или включенных в них электродвигателей.Контроллеры ККТ изготавливаются в высокопрочных защитных корпусах с крышкой из высококачественного алюминиевого сплава, ротор контроллера установлен на подшипниках, контакты медные.Номинальный ток – 63 А. Максимально допустимый ток при ПВ (положение включено) не менее 40% - 100 А. Число положений. - вперед – подъем -5. - назад – спуск – 5. Максимальная мощность электродвигателя при ПВ (положение включено) 40%. - 220В – 22 кВт. - 380-500В – 30 кВт. . тип исполнения- модернизированный.Гарантийный срок - 12 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика. ГОСТ IEC 61131-2-2012"