Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17427879-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200079-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Қамыт (тұтастырғыш)
Лоттың сипаттауы:	бекітпелі, нейлоннан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЖЭО-1 үшін 3,5*150 мм кабельдер мен сымдарды біріктіру үшін нейлонды қамыт
Саны, көлемі:	400
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұл кабельдерді, сымдарды және гофрленген түтіктерді тез арада бір шоғырға байлауға, сондай-ақ оларды әртүрлі конструкцияларға бекітуге арналған бекіткіш. Материал: беріктігі жоғары және омырылымға төзімділігі бар нейлон. Габариттері: Ені 3,5 мм-ден кем емес, ұзындығы 150 мм-ден кем емес. Беріктігі: үзілу жүктемесі кемінде 18 кг (180Н) құрайды. МЕМСТ Р МЭК 62275-2015.Сапа сертификатының болуы.Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17427879-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200079-ЗЦП3
Наименование лота:	Хомут (стяжка)
Описание лота:	крепежный, из нейлона
Дополнительное описание лота:	Хомут нейлоновый для связки кабелей и проводов 3,5*150 мм для ТЭЦ-1
Количество:	400
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Это крепеж для быстрой обвязки кабелей, проводов и гофротруб в единый пучок, а также для их крепления к различным конструкциям. Материал: Нейлон обладающий высокой прочностью и стойкостью к излому. Габариты: Ширина не менее 3,5 мм, длина не менее 150 мм. Прочность: Нагрузка на разрыв составляет не менее 18 кг (180Н). ГОСТ Р МЭК 62275-2015.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.