Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17998189-1
Сатып алудың атауы:	SVS және NS учаскесіне арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88745873-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Қазан қауіпсіздігі тобы
Лоттың сипаттауы:	жылыту жүйесін максималды рұқсат етілген жұмыс қысымынан асып кетуден қорғауға және одан ауаныбұрып жіберуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автономды жылыту жүйелерінің, ГВС қазандықтары мен қазандықтарын жарақтандыруға арналған жиынтық қауіпсіздік тобы. Ол жылу қуаты 44 кВт – қа дейінгі (штаттық сақтандыру клапанымен анықталады), номиналды қысымы 10 бардан аспайтын, жұмыс температурасы 120 °C – тан аспайтын қондырғыларда қолданылады. Өнімнің құрамы: қауіпсіздік клапаны (орнату – бекітілген, 3 бар), автоматты ауа өткізгіш, манометр (VT моделі үшін.460.0.0 - 0-10 бар шкаласымен, VT үшін.460.0.3-шкаласы 0-4 бар), жезден жасалған никельмен қапталған корпус. Кеңейту багын қосу үшін бұрандалы құбыр қарастырылған (диаметрі – 3/4"). Қазандықтың қауіпсіздік тобы жылу генераторының шығысына орнатылады. Қосылу жіптері – ішкі, 1 " ГОСТ 24570-81
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394420100, Қостанай облысы, Жітіқара ауданы, Жітіқара қ. ИСТАЯ ИЩАНОВА,13
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде, веб-портал арқылы тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автономды жылыту жүйелерінің, ГВС қазандықтары мен қазандықтарын жарақтандыруға арналған жиынтық қауіпсіздік тобы. Ол жылу қуаты 44 кВт – қа дейінгі (штаттық сақтандыру клапанымен анықталады), номиналды қысымы 10 бардан аспайтын, жұмыс температурасы 120 °C – тан аспайтын қондырғыларда қолданылады. Өнімнің құрамы: қауіпсіздік клапаны (орнату – бекітілген, 3 бар), автоматты ауа өткізгіш, манометр (VT моделі үшін.460.0.0 - 0-10 бар шкаласымен, VT үшін.460.0.3-шкаласы 0-4 бар), жезден жасалған никельмен қапталған корпус. Кеңейту багын қосу үшін бұрандалы құбыр қарастырылған (диаметрі – 3/4"). Қазандықтың қауіпсіздік тобы жылу генераторының шығысына орнатылады. Қосылу жіптері – ішкі, 1 " ГОСТ 24570-81

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17998189-1
Наименование закупки:	Товары для участка СВС и НС
Номер лота:	№ 88745873-ЗЦП2
Наименование лота:	Группа безопасности котла
Описание лота:	для защиты систем отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления и отвода воздуха из них
Дополнительное описание лота:	Комплектная группа безопасности для оснащения котлов и бойлеров систем автономного отопления, ГВС. Применяется в установках с тепловой мощностью до 44 кВт (определяется штатным предохранительным клапаном), номинальным давлением не выше 10 бар, рабочей температурой не более 120 °С. Допустимая рабочая среда – пар, вода, незамерзающий теплоноситель (максимальное содержание гликолей – 50 %). Состав изделия: предохранительный клапан (настройка – фиксированная, 3 бара), автоматический воздухоотводчик, манометр (для модели VT.460.0.0 – со шкалой 0–10 бар, для VT.460.0.3 – со шкалой 0–4 бар), латунный никелированный корпус. Предусмотрен резьбовой патрубок для подключения расширительного бака (диаметр – 3/4”). Группа безопасности котла монтируется на выходе теплогенератора. Резьба присоединения – внутренняя, 1” ГОСТ 24570-81
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394420100, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара ИСТАЯ ИЩАНОВА,13
Срок поставки:	В течение 2026 года, 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика посредством веб Портала
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Комплектная группа безопасности для оснащения котлов и бойлеров систем автономного отопления, ГВС. Применяется в установках с тепловой мощностью до 44 кВт (определяется штатным предохранительным клапаном), номинальным давлением не выше 10 бар, рабочей температурой не более 120 °С. Допустимая рабочая среда – пар, вода, незамерзающий теплоноситель (максимальное содержание гликолей – 50 %). Состав изделия: предохранительный клапан (настройка – фиксированная, 3 бара), автоматический воздухоотводчик, манометр (для модели VT.460.0.0 – со шкалой 0–10 бар, для VT.460.0.3 – со шкалой 0–4 бар), латунный никелированный корпус. Предусмотрен резьбовой патрубок для подключения расширительного бака (диаметр – 3/4”). Группа безопасности котла монтируется на выходе теплогенератора. Резьба присоединения – внутренняя, 1” ГОСТ 24570-81