Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17575233-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Тауарларды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87792709-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Жалғастырғыш |
| **Лоттың сипаттауы:** | кабельдік, термоұстағыш, жалғастырғыш |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Муфта 4 стп, 1, 70х120 техникалық спецификациямен сәйкес |
| **Саны, көлемі:** | 6 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне (КТП) енгізілген болса – жеткізу мерзімі 60 к. д. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | МЕМСТ 34839-2022.Шыққан жылы 2026 ж. ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.Кернеуі 1 кВ-қа дейін қысқаратын қосқыш муфта; өзектер саны 4, өзектердің қимасы 70-120 мм2, пластмасса оқшаулау, сауыты бар және сауыты жоқ кабельдер үшін, болтты жалғау, дәнекерленген және дәнекерленбеген жерге қосудың Құрама жиынтығы. Жерге, каналдарға, туннельдерге, кабельдік құрылыстарға, сыртқы және ішкі трассаларға монтаждау. • Сыртқы термиялық шөгілетін қорғаныс -1 дана. • Ішкі жылуды төмендететін қаптама -1 дана. • Оқшаулағыш манжет - 4 дана. • Бұрандалы қосқыш - 4 дана. • Жылуды төмендететін/оқшаулағыш түтік-4 дана. • Ыстыққа төзімді қолғап-2 дана. • Таспа-тығыздағыш-жинақ • Дәнекерленбеген жерге қосу жинағы-1 жиынтық. • Жерге қосу сымы-1 дана. • Байланыс тақтасы," үккіш " - 1 дана. • Тұрақты қысым серіппесі-жинақ • Дәнекерленген жерге қосу жинағы-1 жиынтық. • Дәнекерлеу А-1 дана. • Қалайы-қорғасын және сурьма дәнекері 30 -1 дана. • Дәнекерленген май -1 дана. • Оқшаулағыш таспа -1 дана. • Сым жолақ-жинақ • Техникалық майлық жинағы • Орнату нұсқаулығы -1 дана. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17575233-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп товаров(СГЭ) |
| **Номер лота:** | № 87792709-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Муфта |
| **Описание лота:** | кабельная, термоусаживаемая, соединительная |
| **Дополнительное описание лота:** | Муфта 4 стп, 1, 70х120 согласно технической спецификации |
| **Количество:** | 6 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5 |
| **Срок поставки:** | В течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком. Если поставщик включён в реестр казахстанских товаропроизводителей (КТП) – срок поставки 60 к.д. |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | ГОСТ 34839-2022.Год выпуска Не ранее 2026 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.Соединительная муфта, термоусаживаемая напряжением до 1 кВ; Количество жил 4, сечение жил 70–120 мм², изоляция пластмассовая, для кабелей с бронёй и без брони, болтовое соединение, Комбинированный комплект заземления паянных и непаянных. Монтаж в земле, каналах, тоннелях, кабельных сооружениях, наружных и внутренних трассах. • Наружный термоусаживаемый защитный кожух -1 шт. • Внутренний термоусаживаемый кожух -1 шт. • Изолирующая манжета- 4 шт. • Болтовой соединитель жил - 4 шт. • Жильная термоусаживаемая/изоляционная трубка- 4 шт. • Перчатка термоусаживаемая-2 шт. • Лента-герметик- комплект • Комплект непаянного заземления - 1 компл. • Провод заземления - 1 шт. • Контактная пластина, «терка» - 1 шт. • Пружина постоянного давления – комплект • Комплект паянного заземления - 1 компл. • Припой А - 1 шт. • Припой оловянно-свинцовой и сурьма 30 -1 шт. • Жир паяльный -1 шт. • Изоляционная лента -1 шт. • Проволочный бандаж – комплект • Техническая салфетка комплект • Монтажная инструкция -1 шт. |