Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17540595-1
Сатып алудың атауы:	Ядролық медицина орталығының Циклотрондық-өндірістік кешені үшін электротехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83311250-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Жиілікті түрлендіргіш
Лоттың сипаттауы:	қуаты 0,75-315 кВт, аспалы орындау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Ток: кемінде 7А Кіріс: 1×220В Шығыс: 3 фазалы, 0…100% (кіріс кернеуінің) Дискретті кірістер саны: кемінде 4 Дискретті шығыстар саны: кемінде 1 (реле) Аналогты кірістер саны: кемінде 1 (0…10В/0…20мА) Аналогты шығыстар саны: кемінде 1 (0…10В) Қуаты: кемінде 1,5 кВт Қорғаныс рейтингі: кемінде IP 20 МЕМСТ 24607-88"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17540595-1
Наименование закупки:	Закуп электротехнических товаров для Циклотронно-производственного комплекса Центра ядерной медицины
Номер лота:	№ 83311250-ЗЦП2
Наименование лота:	Преобразователь частоты
Описание лота:	мощность 0,75-315 кВт, исполнение навесное
Дополнительное описание лота:	Частотный преобразователь. Ток, не менее 7А
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Ток, не менее 7А Вход: 1×220В Выход: 3 фазы, 0…100% (от напряжения на входе) Кол-во дискретных входов не менее 4 Кол-во дискретных выходов: не менее 1 (релейный) Кол-во аналоговых входов: не менее 1 (0…10В/0…20мА) Кол-во аналоговых выходов: не менее 1 (0…10В) Мощность: не менее 1,5 кВт Степень защиты оболочки, не менее IP 20 ГОСТ 24607-88"