Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17973375-1
Сатып алудың атауы:	Энергетика және инфрақұрылым объектілерін пайдалану басқармасына тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88549894-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Оқшаулағыш
Лоттың сипаттауы:	фарфорлы, тіректі, 10 кВ дейінгі кернеу класы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334645100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Атамекен а. Есептік квартал 85, ғимарат 1337
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Оқшаулағыштың түрі: тірек фарфор оқшаулағышы. Моделі: ИО 10-20 немесе ИОР 10-20. Номиналды кернеуі: 10 кВ. Оқшаулағыш материалы: электротехникалық фарфор. Найзағай импульсіне сынақ кернеуі: 80 кВ. Иілу кезіндегі ең аз механикалық бұзылу күші: 20 кН. Диаметрі:ИО 10-20: 160 мм; ИОР 10-20: 170 мм. Бекіту арматурасы: жоғарғы және төменгі бөлігінде 2 дана М12 бекіту тесігі. Климаттық орындалуы: У3 немесе УХЛ, Т2. Стандарт: ГОСТ 9984-85. Қолданылу мақсаты: электр аппараттары мен тарату құрылғыларындағы ток өткізгіш бөліктерді оқшаулау және бекіту.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17973375-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для Управления энергетики и эксплуатации объектов инфраструктуры
Номер лота:	№ 88549894-ЗЦП3
Наименование лота:	Изолятор
Описание лота:	фарфоровый, опорный, класс напряжения до 10 кВ
Дополнительное описание лота:	
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334645100, область Жетiсу, Панфиловский район, с.Атамекен Учетный квартал 85, здание 1337
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип изолятора: опорный фарфоровый изолятор. Модель: ИО 10-20 или ИОР 10-20. Номинальное напряжение: 10 кВ. Материал изоляционной части: электротехнический фарфор. Испытательное напряжение полного грозового импульса: 80 кВ. Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе: 20 кН. Диаметр:ИО 10-20: 160 мм; ИОР 10-20: 170 мм. Крепёжная арматура: по 2 крепёжных отверстия М12 в верхней и нижней частях изолятора. Климатическое исполнение: У3 или УХЛ, Т2. Стандарт изготовления: ГОСТ 9984-85. Назначение: изоляция и крепление токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах.