Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490522-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81200407-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	тесілген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПВХ кабельдік арнасы 25х25
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өлшемі 25 × 25 мм болатын ПВХ кабель-каналы ПУЭ талаптарын ескере отырып, жанғыш және жанбайтын негіздер бойынша электр сымдарын, сондай-ақ кернеуі 1000 В-қа дейінгі тұрақты және айнымалы ток желілерін төсеуге арналған. Материалы – өздігінен сөнетін ПВХ-пластикат. Жұмыс температурасының диапазоны – минус 40 °С-тан плюс 45 °С-қа дейін. Негізінің ені – кемінде 25 мм. Биіктігі – кемінде 25 мм. Қабырғасының қалыңдығы – кемінде 1 мм. Пайдалы қимасы – кемінде 135 мм². Түсі – Тапсырыс берушімен келісу бойынша. МЕМСТ 19111-2001.Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490522-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200407-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель-канал
Описание лота:	перфорированный
Дополнительное описание лота:	Кабельный канал ПВХ 25х25
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель-канал ПВХ размером 25 × 25 мм предназначен для прокладки электрической проводки по горючим и негорючим основаниям с учетом требований ПУЭ, а также для прокладки сетей постоянного и переменного тока напряжением до 1000 В. Материал – самозатухающий ПВХ-пластикат. Диапазон рабочих температур – от минус 40 °С до плюс 45 °С. Ширина основания – не менее 25 мм. Высота – не менее 25 мм. Толщина стенки – не менее 1 мм. Полезное сечение – не менее 135 мм². Цвет – по согласованию с Заказчиком. МЕМСТ 19111-2001.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.