Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18015759-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіргіш, ұнтақты
Лоттың нөмірі:	№ 84386710-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Шаяхметов к., 2А
Жеткізу мерзімі:	шарттың заңды күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қабырғалық әмбебап кронштейні бар ОП-5 өрт сөндіргіші. Түрі — A, B, C және E өрт сыныптарын, оның ішінде 1000 В-қа дейінгі кернеу астындағы электр қондырғыларын сөндіруге арналған ұнтақты, тасымалды, қысыммен зарядталған өрт сөндіргіш. Заряд массасы — 5 кг. Өрт сөндіргіш жаңа, жарамды, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Бұйымда таңбалау, зауыттық нөмір және пайдалану жөніндегі нұсқаулық болуы тиіс. Өрт сөндіргіш өндірушінің таңбалауына сәйкес өрттің тиісті сыныптарын сөндіруге арналуы тиіс. Өнім заңнамада көзделген жағдайларда ТР ЕАЭО 043/2017 техникалық регламентінің міндетті талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарға ие болуы тиіс. Қызмет ету мерзімі және жарамдылық мерзімі өндірушінің құжаттамасына сәйкес болуы тиіс. Жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: 1. өрт сөндіргішке өндірушінің паспорты. 2. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. Қабылдау-тапсыру актісінде әрбір өрт сөндіргіш бойынша мәліметтерді көрсету қажет: 1. Тізімдегі реттік нөмір. 2. Зауыттық (сериялық) нөмір. 3. Өрт сөндіргіштің түрі мен маркасы. 4. Өрт сөндіру ұнтағының массасы. 5. Шығарылған күні. 6. Сату немесе жеткізу күні. 7. Дайындаушының паспорты бойынша қызмет мерзімі. 8. Рұқсат етілген қайта зарядтау саны. 9. Жарамдылық мерзімі не дайындаушы белгілеген пайдалану аяқталу күні. 10. Жеткізілген бірліктер саны. Егер өрт сөндіргіш жаңа болса және қайта зарядтау жүргізілмесе, "0"көрсетіледі. Егер нақты мәліметтерді дайындаушы көздемесе, бұл тиісті түсіндірмесі бар ведомосте белгіленеді. Кепілдік пайдалану мерзімі — орындалған жұмыстардың электрондық актісі бекітілген күннен бастап кемінде 12 ай. ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18015759-1
Наименование закупки:	Приобретение огнетушитель порошковый
Номер лота:	№ 84386710-ЗЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Шаяхметова 2А
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель ОП-5 с кронштейном настенным универсальным. Тип — порошковый переносной порошковый огнетушитель закачного типа, предназначенный для тушения пожаров классов А, В, С и Е, включая электроустановки под напряжением до 1000В • Масса заряда — 5 кг. • Огнетушитель должен быть новым, исправным, не бывшим в эксплуатации. • Изделие должно иметь маркировку, заводской номер и инструкцию по применению. • Огнетушитель должен быть предназначен для тушения соответствующих классов пожара согласно маркировке изготовителя. • Продукция должна иметь документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017, когда такое подтверждение предусмотрено законодательством. • Срок службы и срок годности должны соответствовать документации изготовителя.Поставщик обязан предоставить: 1. Паспорт изготовителя на огнетушитель. 2. Инструкцию по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев со дня утверждения электронного акта выполненных работ. В акте приема-передачи необходимо указать сведения по каждому огнетушителю: 1. Порядковый номер в списке. 2. Заводской (серийный) номер. 3. Тип и марку огнетушителя. 4. Массу огнетушащего порошка. 5. Дату изготовления. 6. Дату продажи или поставки. 7. Срок службы по паспорту изготовителя. 8. Количество допустимых перезарядок. 9. Срок годности либо установленную изготовителем дату окончания эксплуатации. 10. Количество поставленных единиц. Если огнетушитель новый и перезарядки не проводились, указывается «0». Если конкретные сведения не предусмотрены изготовителем, это отмечается в ведомости с соответствующим пояснением. СТ РК ГОСТ Р 51057-2005.