Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17468708-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81761098-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Манометр
Лоттың сипаттауы:	оттегілі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2-ЖЭО арналған оттегі манометрі 25 атм
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Оттегі манометрі 25 атм. Дәнекерлеу манометрі сұйық және газ тәрізді, тұтқыр емес және кристалданбайтын өлшенетін ортадағы қысымды өлшеу үшін қолданылады, температурасы 80 °С-тан аспайды, мыс қорытпаларына агрессивті емес. Дәлдік класы кемінде 2,5. Редукторға арналған манометр корпусы алюминий қорытпасынан жасалған. Қорғау дәрежесі IP 40-тан кем емес. Түсті кодтау: оттегі-көк түс. Құрылғының радиалды қосылымы бар. Бөлу шкаласы кем емес 25 МПа құрайды. МЕМСТ 2405-88"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17468708-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81761098-ЗЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	кислородный
Дополнительное описание лота:	Манометр кислородный 25 атм для ТЭЦ-2
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Манометр кислородный 25 атм. Сварочный манометр применяется для измерения давления в жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизирующихся измеряемых средах, с температурой не более 80 °С, неагрессивных к медным сплавам. Класс точности не менее 2,5. Корпус манометра для редуктора выполнен из алюминиевого сплава. Степень защиты не менее IP 40. Цветовое кодирование: кислород — голубой цвет. Прибор имеет радиальное присоединение. Шкала деления не менее 25 МПа. ГОСТ 2405-88"