Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17987844-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 88712568-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Жылуалмастырғыш
Лоттың сипаттауы:	стационарлық қазандық үшін, булы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылуалмастырғыш пластикалық 300 кВт
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Исатай 8а
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінін өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жиналмалы пластиналы жылу алмастырғыш, S14 ТИПІ, МЕМСТ15518-87 аз мөлшері 912х300х155мм, қуаты ең аз 300 кВт, қосқыш келте құбырлары DN 80 дәнекерленген, түсі жасыл, монтаждау жұмыстары қосылған, Пластиналы жылу алмастырғыштарды жауап фланецтері және доңғалақты крандары бар жиынтықта жеткізу Ду 80 мм, міндетті түрде іске қосу-жөндеу жұмыстарының кешенін орындаумен, жұмыс қабілеттілігін тексеруді және жабдықты пайдалануға беруді қамтамасыз етумен. Техникалық ерекшеліктердің барлық мәселелері бойынша Абай +7 747 549 93 83 Қорытынды: жабдық толық монтаждалуы, қосылуы, тексерілуі және пайдалануға дайын болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17987844-1
Наименование закупки:	Согласно технической спецификаций
Номер лота:	№ 88712568-ЗЦП2
Наименование лота:	Теплообменник
Описание лота:	для стационарного котла, паропаровой
Дополнительное описание лота:	Теплообменник пластинчатый 300 кВт
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата Исатая 8а
Срок поставки:	по заявке заказчика в течении 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Теплообменник разборный пластинчатый, ТИП S14,ГОСТ 15518-87 минимальный размер 912х300х155мм, мощность минимально 300 кВт, присоединительные патрубки DN 80 приварные, цвет зеленый, монтажные работы включеныПоставка пластинчатых теплообменников в комплекте с ответными фланцами и шаровыми кранами Ду 80 мм, с обязательным выполнением комплекса пусконаладочных работ, обеспечением проверки работоспособности и ввода оборудования в эксплуатацию. По всем вопросам Технической спецификаций обращаться по тел. +7 747 549 93 83 Абай Итог: оборудование должно быть полностью смонтировано, подключено, проверено и готово к эксплуатации.