Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17528261-1
Сатып алудың атауы:	Қажетті материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87724192-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, төрт полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сөндіргіш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. А.Аширов көшесі 111 үй. "Қазсушар" РМК Түркістан филиалы Шардара су қоймасы
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші КТП тізілімінде болса — 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Үш фазалы автоматты ажыратқыш С-63 Ажыратқыш түрі Модульдік 4 полюстерінің саны Номиналды ток, 63.4 А 4 модульдерінің саны Клеммаларды тартудың ең жоғары күші: 2,5 Н· м Жеткізу мен түсіруді мердігер жүргізеді. Байланыс нөмірі+7702 589 01 93 Н.Бекмұратов"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17528261-1
Наименование закупки:	Необходимые материалы (Эн.101)
Номер лота:	№ 87724192-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, четырехполюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	Выключатель (Эн.101)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара ул.А.Аширов д 111, Шардаринсого водохранилища ТФ РГП "Казводхоз"
Срок поставки:	После заключения договора в течении 20 календарных дней. Если Поставщик находится в реестре КТП - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Автоматический выключатель трёхфазный С-63 Тип выключателя Модульный Количество полюсов 4 Номинальный ток, 63.4 А Количество модулей 4 Максимальное усилие затяжки клемм: 2,5 Н·м Поставка и разгрузка производится подрядчиком. Номер связи+7702 589 01 93 Н.Бекмуратов"