Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17689511-1
Сатып алудың атауы:	приобретение Огнетушитель,Манометр,Растворитель
Лоттың нөмірі:	№ 83399028-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Курылы турі орт сендіргіш жы.тжымалы Оргтерге колдануА, В, С, ЕОТВ турі ОП Унтак турі АВСЕ Заряд массасы 50 кг Жумыс кысымы 1.8 МПа Іске косу курылгысы Рычаг туріндегі кулыптау-іске косу курылгысы ОТВ агынынын узындыты 6 м ОТВ беру узактыты 20 сек Жалпы-ен теменгі жумыс температурасы - 50 градус. Максималды Жумыс температурасы 50 градус. Ені 300 мм Биіктігі 910 мм Салматы 73 кг Унтакты ерт сендіргіш Колдану саласы Унтакты ерт сендіргіштер (ОП) жануды сендіру ушін колданылады: катты заттар (а), жангыш суйыктыктар (В), жангыш газдар (С), электр кондыргылары (Е). Унтакты орт сендіргіштер эмбебап жене арзан. Олар ендір сте, жантыш материалдар коймаларында, келікте жене когамдык орындарда ерт ошактарын жою ушін кецінен колданылады.Бірак олардын айтарлыктай кемшілігі бар-оларды унтактын корпуска тусуіне сезімтал техниканы сендіру ушін колданута болмайды. СТ РК ГОСТ 51057-2005 Р
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334620100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ. Иванова көшесі 25
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтүзбелік тәулік ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Курылы турі орт сендіргіш жы.тжымалы Оргтерге колдануА, В, С, ЕОТВ турі ОП Унтак турі АВСЕ Заряд массасы 50 кг Жумыс кысымы 1.8 МПа Іске косу курылгысы Рычаг туріндегі кулыптау-іске косу курылгысы ОТВ агынынын узындыты 6 м ОТВ беру узактыты 20 сек Жалпы-ен теменгі жумыс температурасы - 50 градус. Максималды Жумыс температурасы 50 градус. Ені 300 мм Биіктігі 910 мм Салматы 73 кг Унтакты ерт сендіргіш Колдану саласы Унтакты ерт сендіргіштер (ОП) жануды сендіру ушін колданылады: катты заттар (а), жангыш суйыктыктар (В), жангыш газдар (С), электр кондыргылары (Е). Унтакты орт сендіргіштер эмбебап жене арзан. Олар ендір сте, жантыш материалдар коймаларында, келікте жене когамдык орындарда ерт ошактарын жою ушін кецінен колданылады.Бірак олардын айтарлыктай кемшілігі бар-оларды унтактын корпуска тусуіне сезімтал техниканы сендіру ушін колданута болмайды. СТ РК ГОСТ 51057-2005 Р

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17689511-1
Наименование закупки:	сатып алу Өрт Сөндіргіш, Манометр, Еріткіш
Номер лота:	№ 83399028-ЗЦП4
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	ип устройства Огнетушитель передвижной Применение к пожарам А, В, С, Е Тип ОТВ ОП Тип порошка АВСЕ Масса заряда 50 кг Рабочее давление 1.8 МПа Пусковое устройство Запорно-пусковым устройством рычажного типа Длина струи ОТВ 6 м Продолжительность подачи ОТВ 20 сек Общие-Минимальная рабочая температура -50 град. Максимальная рабочая температура 50 град. Ширина 300 мм Высота 910 мм Вес 73 кг Порошковый огнетушитель Область применения Огнетушители порошковые (ОП) используются для тушения загораний: твердых веществ (А),горючих жидкостей (В), горючих газов (С)электроустановок (Е). Порошковые огнетушители универсальные и недорогие. Их широко используют для устранения очагов возгораний на производстве, складах горючих материалов, на транспорте и в общественных помещениях. Но обладают существенным недостатком — их нельзя использовать для тушения техники, чувствительной к попаданию порошка внутрь корпуса. СТ РК ГОСТ 51057-2005 Р
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334620100, область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент КАЗАХСТАН, область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент, ул Иванова 25
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ип устройства Огнетушитель передвижной Применение к пожарам A, B, C, E Тип ОТВ ОП Тип порошка АВСЕ Масса заряда 50 кг Рабочее давление 1.8 МПа Пусковое устройство Запорно-пусковым устройством рычажного типа Длина струи ОТВ 6 м Продолжительность подачи ОТВ 20 сек Общие-Минимальная рабочая температура -50 град. Максимальная рабочая температура 50 град. Ширина 300 мм Высота 910 мм Вес 73 кг Порошковый огнетушитель Область применения Огнетушители порошковые (ОП) используются для тушения загораний: твердых веществ (А),горючих жидкостей (В), горючих газов (С)электроустановок (Е). Порошковые огнетушители универсальные и недорогие. Их широко используют для устранения очагов возгораний на производстве, складах горючих материалов, на транспорте и в общественных помещениях. Но обладают существенным недостатком — их нельзя использовать для тушения техники, чувствительной к попаданию порошка внутрь корпуса. СТ РК ГОСТ 51057-2005 Р