Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17540595-1
Сатып алудың атауы:	Ядролық медицина орталығының Циклотрондық-өндірістік кешені үшін электротехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83311401-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Тоқтетік
Лоттың сипаттауы:	электрлі, GSM жиілігі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Құрылыс үстеме. Ұялар саны 1. Жерге қосу арқылы. Жабдық - Розетка жинағы Eurovilka розеткасының түрі. Номиналды ток кем дегенде 16 А құрайды. Номиналды кернеу 240 В аспайды. Сымды қосу бұрандалы. Қорғаныс қақпағы бар. Қорғаныс перделері бар. Қорғау класы IP54-тен төмен емес. МЕМСТ IEC 60309-1-2016 "

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17540595-1
Наименование закупки:	Закуп электротехнических товаров для Циклотронно-производственного комплекса Центра ядерной медицины
Номер лота:	№ 83311401-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Розетка
Описание лота:	электрическая, частота GSM
Дополнительное описание лота:	Розетка 220В 16А
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Розетка Конструкция накладная. Количество гнезд 1. С заземлением. Комплектация - розетка в сборе Вид розетки евровилка. Номинальный ток не менее 16 А. Номинальное напряжение не более 240 В. Подключение провода ввинтовое. Защитная крышка есть. Защитные шторки есть. Класс защиты не ниже IP54. ГОСТ IEC 60309-1-2016 "