Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17650132-1
Сатып алудың атауы:	№2 су құбыры желілері үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87987323-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ысырма
Лоттың сипаттауы:	сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Du 50 мм қақпа клапаны (DN 50)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шартты өту-50 мм (DN 50). Номиналды қысым-PN 16 (1,6 МПа). Түрі-Сына, резеңкеленген сына. Қосылу түрі — фланец. Басқару-қолмен, маховикпен. Шпиндель — тартылмайтын. Корпустың материалы — шойын немесе жоғары беріктігі бар шойын. Сына материалы-эластомермен қапталған жоғары беріктігі бар шойын. Сына тығыздағышы-орындалуына байланысты EPDM/NBR. Өту бөлімі — толық өту. Жұмыс ортасы-суық және ыстық су. Максималды Жұмыс температурасы-нақты орындалуына байланысты шамамен +80...+120 °C дейін. Тығыздау класы — А. Құрылыс ұзындығы шамамен 150 мм. Бекіту өлшемдері-фланецті қосылыстың тиісті стандартына сәйкес. Монтаждау — өндірушінің талаптарына сәйкес көлденең немесе тік күйде сумен жабдықтау құбырларында.СТ РК 2592-2014 2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады. Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17650132-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для водопроводных сетей №2
Номер лота:	№ 87987323-ЗЦП1
Наименование лота:	Задвижка
Описание лота:	клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм
Дополнительное описание лота:	Задвижка Ду 50 мм (DN 50)
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Условный проход — Ду 50 мм (DN 50). Номинальное давление — PN 16 (1,6 МПа). Тип — клиновая, с обрезиненным клином. Тип присоединения — фланцевое. Управление — ручное, маховиком. Шпиндель — невыдвижной. Материал корпуса — чугун или высокопрочный чугун. Материал клина — высокопрочный чугун с эластомерным покрытием. Уплотнение клина — EPDM/NBR в зависимости от исполнения. Проходное сечение — полнопроходное. Рабочая среда — холодная и горячая вода. Максимальная рабочая температура — ориентировочно до +80…+120 °C, в зависимости от конкретного исполнения. Класс герметичности — А. Строительная длина — около 150 мм. Присоединительные размеры — по соответствующему стандарту на фланцевое соединение. Монтаж — на трубопроводах водоснабжения в горизонтальном или вертикальном положении в соответствии с требованиями производителя. СТ РК 2592-2014 Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставки товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей.