Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17520904-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін бекіту арматурасын сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81211297-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұру d 108 ст.3
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сыртқы диаметрі (D): 108 мм.Шартты өту (Ду): 100 мм. Қабырға қалыңдығы (Т): кем дегенде 4 мм. Иілу бұрышы: 90°. Материал: көміртекті болат Ст3-тен төмен емес. Орындау түрі: 2. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. МЕМСТ 17375-2001

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17520904-1
Наименование закупки:	«Приобретение запорной арматуры для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81211297-ЗЦП1
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 2
Дополнительное описание лота:	Отвод d 108 ст.3
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наружный диаметр (D): 108 мм. Условный проход (Ду): 100 мм. Толщина стенки (Т): не менее 4 мм. Угол изгиба: 90°. Материал: Сталь углеродистая не ниже Ст3. Тип исполнения: 2. Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года. ГОСТ 17375-2001