Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17952673-1
Сатып алудың атауы:	Клапан жиынтығын, баскару блогын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86357237-3ЦП2
Лоттың атауы:	Басқару блогы
Лоттың сипаттауы:	электр қозғалыштарға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	CO2 басқару блогы-212-509-03 ШСС-80 14.000 * температураны ұстап тұру диапазоны: +50 °С-тан +200 °С-қа дейін * белгілеу тапсырмасының дискреттілігі-1 °С * температураны бақылау қателігі: * 50 – 200 °С — ±1 °С диапазонында * қалған диапазонда ±2 °С * қосылатын термопаралық датчиктер саны-2 дана • * 220В, 10а Шығыс релесінің жүктеме — контактісін басқару
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Пацаев көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	өтінім бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	KO2 басқару блогы-212-509-03 ШСС-80 14.000 * температураны ұстап тұру диапазоны: +50 °С-тан +200 °С-қа дейін * белгілеу тапсырмасының дискреттілігі-1 °С * температураны бақылау қателігі: * 50 – 200 °С — ±1 °С диапазонында * қалған диапазонда ±2 °С * қосылатын термопаралық датчиктер саны-2 дана • * 220В, 10а Шығыс релесінің жүктеме — контактісін басқару /

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17952673-1
Наименование закупки:	Покупка набор клапана, блока управления
Номер лота:	№ 86357237-3ЦП2
Наименование лота:	Блок управления
Описание лота:	для электродвигателя
Дополнительное описание лота:	Блок управления КО2-212-509-03 ШСС-80 14.000 • диапазон поддержания температуры: от +50 °С до +200 °С • дискретность задания уставки — 1 °С • погрешность контроля температуры: • в диапазоне 50 – 200 °С — ±1 °С • в остальной части диапазона ±2 °С • кол-во подключаемых термопарных датчиков — 2 шт. • управления нагрузкой — контактом выходного реле 220 В, 10 А
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе ул.Пацаева, 7
Срок поставки:	по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Блок управления КО2-212-509-03 ШСС-80 14.000 • диапазон поддержания температуры: от +50 °С до +200 °С • дискретность задания уставки — 1 °С • погрешность контроля температуры: • в диапазоне 50 – 200 °С — ±1 °С • в остальной части диапазона ±2 °С • кол-во подключаемых термопарных датчиков — 2 шт. • управления нагрузкой — контактом выходного реле 220 В, 10 А