Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17626704-1
Сатып алудың атауы:	Желдету жүйелеріне арналған тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83378964-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Баллон
Лоттың сипаттауы:	қысым 9,8 МПа
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Түрі: хладагентті (фреонды) жинауға және регенерациялауға арналған екі вентильді баллон Көлемі (сыйымдылығы): кемінде 40 л Вентильдер саны: кемінде 2 дана (сұйық және газ фазасы үшін) Максималды жұмыс қысымы: кемінде 31 бар (3.1 МПа) Сынақтық гидравликалық қысым: кемінде 47 бар (4.7 МПа) Корпус материалы: жоғары берікті болат Вентильдерді қорғау: кіріктірілген қорғаныш мойнақ / металл қаптама Қолданылуы (хладагенттермен үйлесімділігі): ГФУ, ГХФУ, ХФУ (R22, R134a, R404A, R410A, R407C, R507) Қосымша жабдықталуы: сұйық фазаны іріктеуге арналған кіріктірілген сифон (батырмалы түтік) МЕМСТ 949-73 талаптарына сәйкес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17626704-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для вентиляционных систем
Номер лота:	№ 83378964-ЗЦП4
Наименование лота:	Баллон
Описание лота:	давление 9,8 МПа
Дополнительное описание лота:	Баллон для сбора фреона 2-х вентильный. Объем 40л
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Тип: Баллон для сбора и регенерации хладагента (фреона) двухвентильный Объем (емкость): не менее 40 л Количество вентилей: не менее 2 шт. (для жидкой и газообразной фазы) Максимальное рабочее давление: не менее 31 бар (3.1 МПа) Пробное испытательное давление: не менее 47 бар (4.7 МПа) Материал корпуса: Высокопрочная сталь Наличие защиты вентилей: Встроенный защитный воротник / металлический кожух Применение (совместимость с хладагентами): ГФУ, ГХФУ, ХФУ (R22, R134a, R404A, R410A, R407C, R507) Дополнительное оснащение: Встроенный сифон (погружная трубка) для отбора жидкой фазы В соответствии требованиям ГОСТ 949-73"