Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17974034-1
Сатып алудың атауы:	Е-Көкшетау сумен жабдықтау жүйесіне арналған материалдар мен жиынтықтар
Лоттың нөмірі:	№ 43926639-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Е-Көкшетау сумен жабдықтау жүйесіне арналған материалдар мен жиынтықтар
Лоттың сипаттауы:	Е-Көкшетау сумен жабдықтау жүйесіне арналған материалдар мен жиынтықтар
Лоттың нөмірі :	88430000
Лоттың атауы :	Сұйықтық есептеуіші
Лоттың сипаттауы:	суық судың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Е-Көкшетау филиалына арналған көпсалалы ЭКО-50 су есептегіші
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115600000, Ақмола облысы, Зеренді ауданы Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Гранитный кенті (қойма № 7 мекеменің аумағында орналасқан)
Жеткізу мерзімі:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шартты диаметрі DN 50 турбиналық есептеуіштер; 65; 80; 100; 125; 150; 200 ((бұдан әрі - есептеуіштер) ауыз судың көлемін өлшеуге арналған СанЕжН 1.2.3685-21-де баяндалған талаптарға және СП 124.13330.2012 баяндалған және суық және ыстық жүйелерде сумен жабдықтаудың, жабық және ашық жүйелердің беретін немесе кері 1,6 МПа (16 кгс/см2) дейінгі қысымда және +5-тен +50 °С дейінгі температура диапазонында жылумен жабдықтау (суық су) және +5-тен +120 °С-қа дейін (ыстық су). DN 50 есептеуіштер; 65; 80; 100; 125; 150; 200 - құрғақ жүретін турбиналық. МЕМСТ ISO 4064-2-2017
Лоттың нөмірі :	88432326
Лоттың атауы :	Электр сорғысы агрегаты
Лоттың сипаттауы:	ортадан тепкіш, ұңғымалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Е-Көкшетау филиалы үшін ЭЦВ 6-10-110 сорғысы.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115600000, Ақмола облысы, Зеренді ауданы Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Гранитный кенті, № 7 үй.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу күнтізбелік 16 күннен аспайды. Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 10428-89 • оминалды беру: 10 м ³/сағ (рұқсат етілетін жұмыс диапазоны: 6-дан 12 м ³/сағ) • Номиналды қысым: 110 м (ең жоғары - 123 м дейін) • Электр қозғалтқышының қуаты: 5,5 кВт • Желі параметрлері: 380В, 50Гц (үш фазалы ток) • Номиналды ток: 12 А • Айналу жиілігі: 3000 айн/мин • Сорғының тиімділігі: 80% • Агрегаттың салмағы: 57 кг • Габариттік өлшемдері: ұзындығы - 1185 мм, диаметрі - 145 мм Айдалатын суға қойылатын талаптар Сорғы қатаң түрде стандартты ауыз сумен немесе техникалық сумен өрескел қоспаларсыз жұмыс істеуге арналған: • Максималды температура: 25 °С дейін • Сутегі көрсеткіші (pH): 6,5-тен 9,5-ке дейін • Жалпы минералдану: 1500 мг/л аспайды • Қатты механикалық қоспалардың массалық үлесі: 0,01% -дан аспайды

	(бөлшектердің мөлшері 0,1 мм дейін)
Лоттың нөмірі :	88429852
Лоттың атауы :	Сұйықтық есептеуіші
Лоттың сипаттауы:	суық судың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Е-Көкшетау филиалына арналған ЭКО-32 су есептегіші
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115600000, Ақмола облысы, Зеренді ауданы Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Гранитный кенті (қойма № 7 мекеменің аумағында орналасқан)
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу күнтізбелік 16 күннен аспайды. Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Диаметрлері бар қанатты құрғақ су есептегіштер (бұдан әрі мәтін бойынша - есептегіштер) DN 32 шартты өтуі; ауыз судың көлемін өлшеуге арналған, СанЕжН 1.2.3685-21 баяндалған талаптарға жауап СП 124.13330.2012 баяндалған және беретін немесе беретін жылумен жабдықтаудың жабық және ашық жүйелерінің кері құбырларында, 1,6 МПа (16 кгс/см2) дейінгі қысым кезінде + 5-ден + 50 ºС (суық су) және + 5 бастап + 95 ºС дейін (DN 15 есептеуіштері үшін; 20, ыстық су) немесе + 5 бастап дейін +150 °С (DN 25 ÷ 40 санауыштар үшін, ыстық су) .GOST ISO 4064-2-2017

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17974034-1
Наименование закупки:	Материалы и комплектующие для системы водоснабжения Е-Кокшетау
Номер лота:	№ 43926639-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Материалы и комплектующие для системы водоснабжения Е-Кокшетау
Описание лота:	Материалы и комплектующие для системы водоснабжения Е-Кокшетау
Номер пункта плана:	№ 88430000
Наименование пункта плана:	Счетчик жидкости
Описание пункта плана:	холодной воды
Дополнительное описание пункта плана:	Счётчик воды ЭКО-50 универсальный для филиала Е-Кокшетау.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115600000, Акмолинская область, Зерендинский район Акмолинская область,Зерендинский район п.Гранитный (склад находится на территории Учреждения №7)
Срок поставки:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу күнтізбелік 16 күннен аспайды. Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Счётчики турбинные с условным диаметром DN 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200 (в дальнейшем – счётчики) предназначены для измерения объёма питьевой воды, отвечающей требованиям, изложенным в СанПиН 1.2.3685-21, и сетевой воды, отвечающей требованиям по качеству, изложенным в СП 124.13330.2012, и протекающей в системах холодного и горячего водоснабжения, подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2) и диапазоне температур от +5 до +50 °С (холодная вода) и от +5 до +120 °С (горячая вода). Счётчики DN 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200 – турбинные сухоходные.ГОСТ ISO 4064-2-2017
Номер пункта плана:	№ 88432326
Наименование пункта плана:	Агрегат электронасосный
Описание пункта плана:	центробежный, скважинный
Дополнительное описание пункта плана:	Насос ЭЦВ 6-10-110 для филиала Е-Кокшетау.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115600000, Акмолинская область, Зерендинский район Акмолинская область,Зерендинский район п.Гранитный, учр №7.
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 10428-89• оминальная подача: 10 м³/ч (допустимый рабочий диапазон: от 6 до 12 м³/ч) • Номинальный напор: 110 м (максимальный — до 123 м) • Мощность электродвигателя: 5,5 кВт • Параметры сети: 380 В, 50 Гц (трехфазный ток) • Номинальный ток: 12 А • Частота вращения: 3000 об/мин • КПД насоса: 80% • Масса агрегата: 57 кг • Габаритные размеры: длина — 1185 мм, диаметр — 145 мм Требования к перекачиваемой воде Насос предназначен строго для работы со стандартной питьевой или

	технической водой без грубых примесей: • Максимальная температура: до 25 °C • Водородный показатель (pH): от 6,5 до 9,5 • Общая минерализация: не более 1500 мг/л • Массовая доля твердых механических примесей: не более 0,01% (размер частиц до 0,1 мм)
Номер пункта плана:	№ 88429852
Наименование пункта плана:	Счетчик жидкости
Описание пункта плана:	холодной воды
Дополнительное описание пункта плана:	Счётчик воды ЭКО-32 для филиала Е-Кокшетау.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115600000, Акмолинская область, Зерендинский район Акмолинская область,Зерендинский район п.Гранитный (склад находится на территории Учреждения №7)
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Счётчики воды крыльчатые сухоходные (в дальнейшем по тексту – счётчики) с диаметрами условного прохода DN 32;предназначены для измерения объёма питьевой воды, отвечающей требованиям, изложенным в СанПиН 1.2.3685-21, и сетевой воды, отвечающей требованиям по качеству, изложенным в СП 124.13330.2012, и протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2) в диапазоне температур от +5 до +50 ºС (холодная вода) и от +5 до +95 ºС (для счётчиков DN 15; 20, горячая вода) или от +5 до +150 °С (для счётчиков DN 25 ÷ 40, горячая вода).ГОСТ ISO 4064-2-2017