Утверждаю
ВрИО заместителя командующего
региональным командованием
«Батыс» по тылу
подполковник Н. Манакбаев
«____»_____ 2026 года

Техническая спецификация
на проведение услуг по калибровке резервуаров горизонтальных стальных 10 м^3 с составлением градировочной таблицы воинской части 3502, по адресу Мангистауская область, промышленная зона 4, здания 20.

Поверка (калибровка) и составление градировочных таблиц на резервуары горизонтальные стальные 10м^3, в количестве 2 единиц, 2020 года выпуска, фирмы ТОО «Нефтетехника», производства Республики Казахстан. с выдачей сертификата о поверке. градировочных таблиц на каждый резервуар:

Резервуар горизонтальный стальной, емкостью 10м^3, заводской диапазон измерений (или предел измерений) от 0 до 189 см, в количестве 2 единиц;

Поверку произвести в соответствии с ГОСТ 8.659-2016 «Резервуары стальные цилиндрические горизонтальные. Методика поверки (калибровки) геометрическим методом с применением геодезических приборов»

Поверку должны проводить органы Государственной метрологической службы или аккредитованные на право поверки метрологические службы юридических лиц, аттестованные в качестве поверителя органом Государственной метрологической службы.

2020 жылы шыгарылған «Нефтетехника» ЖШС фирмасының Қазақстан Республикасы өндірісінің 2 бірлік мөлшелінде 10м^3 тау-кен-көлденең болат резервуарларға салыстырып тексеру (калибрлеу) градуирлеу кезделерін жасау сертификат беру

Тексеру әрбір резервуарға салыстырып және тексеру таңбасының градуирлеу кестелеру (өздігінен жабысатын жапсырма)

- сыйымдыгы 10м3 көлденең болат резервуар зауттық өлшеу деапазоны (немесе өлшеу шегі) 0-ден 189 см-ге дейін, саны 2 бірлік

Тексеруді ГОСТ 8.659-2016 сәйкес жүргізу "Цилиндрлік көлденең болат резервуарлар№ Геодезиялық приборларды қолданумен геометриялық әдіспен тексеру (калибрлеу) әдістемесі"

Салыстырып тексеруді мемлекеттік метрологиялық қызмет органдары немесе салыстырып тексеру құқығына аккредиттелген, салыстырып тексеруші ретінде мемлекеттік метрологиялық қызмет органы аттестаттаған заңды тұлғалардың метрологиялық қызметтері жүргізуге тиіс.

ВрИО начальника службы (горючего и смазочных материалов) управления тыла регионального командования «Батыс»
майор **А. Садуакасов**