Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17498476-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200037-3ЦП1
Лоттың атауы :	Клеммалы қалып
Лоттың сипаттауы:	бұрандалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЖЭО-1 үшін 4мм2 ПВХ клем төсемі
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электр қалқанды немесе тарату қораптарында жиі қолданылатын сымдарды қауіпсіз коммутациялауға арналған электр техникалық біріктіру қысқышы. Қосылатын сымның қимасы: 4 мм ^{2}. Номиналды ток диапазоны 5 А, Корпус материалы: поливинилхлорид (ПВХ) - оқшаулауды қамтамасыз ететін өздігінен өшетін диэлектрлік пластик. Қысқыш түрі: бұрандалы (өткізгішті сенімді бекіту үшін бұрамасы бар қысқыш клет). МЕМСТ 31195.1-2012, Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17498476-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200037-ЗЦП1
Наименование лота:	Колодка клеммная
Описание лота:	винтовая
Дополнительное описание лота:	Клемная колодка ПВХ 4мм2 для ТЭЦ-1
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Электротехнический соединительный зажим для безопасной коммутации проводов, чаще всего применяемый в электрощитовых или распределительных коробках. Сечение подключаемого провода: 4 мм². Диапазон номинального тока 5 А. Материал корпуса: поливинилхлорид (ПВХ) — самозатухающий диэлектрический пластик, обеспечивающий изоляцию.Тип зажима: винтовой (зажимная клеть с винтом для надежной фиксации проводника) . ГОСТ 31195.1-2012.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.