Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17950289-1
Сатып алудың атауы:	Жаңақала топтық су құбырына арналған шикізаттар мен материалдар, техникалық сипаттамаларына сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 84872403-ЗЦП5
Лоттың атауы:	Келтеқұбыр
Лоттың сипаттауы:	дизельді электр станциясының радиаторына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	АД-60С-Т400-2РМ19 дизель-генераторлық қондырғысына, TSS Diesel TDK 66 4LT қозғалтқышына арналған салқындату жүйесінің патрубогы. Тапсырыс берушінің қолданыстағы жабдығын жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге арналған. Қозғалтқыштың салқындату жүйесінің элементтерін жалғауға және салқындатқыш сұйықтықтың айналымын қамтамасыз етуге арналған. Бөлшек түрі: силиконды радиатор патрубогы, тік, ауыспалы диаметрлі (өтпелі). Материалы: ыстыққа төзімді армирленген резеңке, силикон немесе қажетті пайдалану сипаттамаларын қамтамасыз ететін өзге материал. Өлшемдері: ішкі диаметрі d51 × 76 мм, ұзындығы L120 мм. Қажетті бөлшекті сәйкестендіру және қолданыстағы жабдықпен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін: TSS зауыттық артикулы 037191. Көрсетілген артикул қажетті бөлшекті сәйкестендіру үшін пайдаланылады; өлшемдеріне, конструкциясына, материалына, жалғау параметрлеріне және пайдалану сипаттамаларына толық сәйкес болған жағдайда баламалы бөлшекті жеткізуге жол беріледі. Патрубок салқындатқыш сұйықтықтың әсеріне, температуралық жүктемелерге, қысымға және дірілге төзімді болуы тиіс. Жиынтықтылығы: 1 дизель-генераторлық қондырғыға арналған салқындату жүйесі патрубоктарының толық жиынтығы. Бөлшек жаңа, пайдаланылмаған және көрсетілген қозғалтқыш моделіне үйлесімді болуы тиіс. (ЖГВ)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274030100, Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Жаңақала а. Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Жаңақала а., Автодор көшесі 6/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	АД-60С-Т400-2РМ19 дизель-генераторлық қондырғысына, TSS Diesel TDK 66 4LT қозғалтқышына арналған салқындату жүйесінің патрубогы. Тапсырыс берушінің қолданыстағы жабдығын жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге арналған. Қозғалтқыштың салқындату жүйесінің элементтерін жалғауға және салқындатқыш сұйықтықтың айналымын қамтамасыз етуге арналған. Бөлшек түрі: силиконды радиатор патрубогы, тік, ауыспалы диаметрлі (өтпелі). Материалы: ыстыққа төзімді армирленген резеңке, силикон немесе қажетті пайдалану сипаттамаларын қамтамасыз ететін өзге материал. Өлшемдері: ішкі диаметрі d51 × 76 мм, ұзындығы L120 мм. Қажетті бөлшекті сәйкестендіру және қолданыстағы жабдықпен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін: TSS зауыттық артикулы 037191. Көрсетілген артикул қажетті бөлшекті сәйкестендіру үшін пайдаланылады; өлшемдеріне, конструкциясына, материалына, жалғау параметрлеріне және пайдалану сипаттамаларына толық сәйкес болған жағдайда баламалы бөлшекті жеткізуге жол беріледі. Патрубок салқындатқыш сұйықтықтың әсеріне, температуралық жүктемелерге, қысымға және дірілге төзімді болуы тиіс. Жиынтықтылығы: 1 дизель-генераторлық қондырғыға арналған салқындату жүйесі патрубоктарының толық жиынтығы. Бөлшек жаңа, пайдаланылмаған және көрсетілген қозғалтқыш моделіне үйлесімді болуы тиіс. (ЖГВ)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17950289-1
Наименование закупки:	Сырье и материалы для Жангалинского группового водопровода, согласно технических характеристик
Номер лота:	№ 84872403-ЗЦП5
Наименование лота:	Патрубок
Описание лота:	для радиатора дизельной электростанции
Дополнительное описание лота:	Патрубок системы охлаждения для дизель-генераторной установки АД-60С-Т400-2РМ19 с двигателем TSS Diesel TDK 66 4LT, предназначенный для ремонта и технического обслуживания имеющегося у Заказчика оборудования. Предназначен для соединения элементов системы охлаждения двигателя и обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости. Тип детали: патрубок радиатора силиконовый, прямой, с переходом (переходной). Материал: термостойкая армированная резина, силикон или иной материал, обеспечивающий требуемые эксплуатационные характеристики. Размеры: внутренний диаметр d51 × 76 мм, длина L120 мм. Для идентификации требуемой детали и обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием: заводской артикул TSS 037191. Указанный артикул используется для идентификации требуемой детали; допускается поставка эквивалентной детали при условии полного соответствия размерам, конструкции, материалу, присоединительным параметрам и эксплуатационным характеристикам. Патрубок должен быть устойчив к воздействию охлаждающей жидкости, температурным нагрузкам, давлению и вибрации. Комплектность: полный комплект патрубков системы охлаждения на 1 дизель-генераторную установку. Деталь должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и совместимой с указанной моделью двигателя. (Сырье и материалы ЖГВ)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274030100, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, ул.Автодор,6/1
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Патрубок системы охлаждения для дизель-генераторной установки АД-60С-Т400-2РМ19 с двигателем TSS Diesel TDK 66 4LT, предназначенный для ремонта и технического обслуживания имеющегося у Заказчика оборудования. Предназначен для соединения элементов системы охлаждения двигателя и обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости. Тип детали: патрубок радиатора силиконовый, прямой, с переходом (переходной). Материал: термостойкая армированная резина, силикон или иной материал, обеспечивающий требуемые эксплуатационные характеристики. Размеры: внутренний диаметр d51 × 76 мм, длина L120 мм. Для идентификации требуемой детали и обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием: заводской артикул TSS 037191. Указанный артикул используется для идентификации требуемой детали; допускается поставка эквивалентной детали при условии полного соответствия размерам, конструкции, материалу, присоединительным параметрам и эксплуатационным характеристикам. Патрубок должен быть устойчив к воздействию охлаждающей жидкости, температурным нагрузкам, давлению и вибрации. Комплектность: полный комплект патрубков системы охлаждения на 1 дизель-генераторную установку. Деталь должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и совместимой с указанной моделью двигателя. (Сырье и материалы ЖГВ)