Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17590850-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Приобретение оборудования в зависимости от производственной потребности |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87123970-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы :** | Фитинг |
| **Лоттың сипаттауы:** | бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | тармақтаушы қысқыш |
| **Саны, көлемі:** | 20 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. Қ.Сарыбөпева к-сі,, 2 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Со дня вступления в силу договора в течение 15 календарных дней |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Суық сумен жабдықтау жүйесінің полиэтилен құбырынан тармақталу құрылғысына арналған Ø110 × 32 мм ПНД құбырға арналған отырғыш. Құбырдың негізгі диаметрі - 110 мм, тармақтың диаметрі - 32 мм. Материал - сумен жабдықтау жүйелеріне арналған PE80/PE100 полиэтилені. Конструкция ПНД құбырымен сенімді және герметикалық қосылуды қамтамасыз етуі тиіс. Жұмыс қысымы - бұйымның конструкциясы сәйкес келген жағдайда PN16. Бұйым судың, коррозияның және пайдалану жүктемелерінің әсеріне төзімді болуы тиіс. Жаңа, бұрын пайдаланылмаған тауар. МЕМСТ 32415-2013 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17590850-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение оборудования в зависимости от производственной потребности |
| **Номер лота:** | № 87123970-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Фитинг |
| **Описание лота:** | установочный, из поливинилхлорида |
| **Дополнительное описание лота:** | Седелка для труб |
| **Количество:** | 20 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен Қ.Сарыбөпева к-сі,, 2 |
| **Срок поставки:** | Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Седелка для ПНД трубы Ø110×32 мм, предназначенная для устройства ответвления от полиэтиленового трубопровода системы холодного водоснабжения. Основной диаметр трубы — 110 мм, диаметр ответвления — 32 мм. Материал — полиэтилен PE80/PE100, предназначенный для систем водоснабжения. Конструкция должна обеспечивать надежное и герметичное соединение с ПНД трубой. Рабочее давление — PN16, при условии соответствия конструкции изделия. Изделие должно быть устойчивым к воздействию воды, коррозии и эксплуатационным нагрузкам. Товар новый, не бывший в эксплуатации. ГОСТ 32415-2013 |