Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17512151-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар және олардың құрамдас бөліктерін сатып алу сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81200107-3ЦП1
Лоттың атауы :	Көшірілмелі жерге тұйықтау
Лоттың сипаттауы:	әуе желілеріне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Портативті жерге қосу PZVL-1
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тасымалды ПЗВЛ-1 жерге тұйықтау (П- тасымалды, З - жерге тұйықтау, ӘЖ - 1 кВ дейінгі әуе желілері үшін пайдаланылатын) осы учаскеге кернеу қате берілген немесе онда келтірілген кернеу пайда болған жағдайда әуе желілерінің ажыратылған учаскелерінде жұмыс істейтіндерді электр тогымен зақымданудан қорғауға арналған. Номиналды кернеу: кемінде 1кВ. Термиялық төзімділік тогы: 2,5 кА/3 сек, Штанг саны: 5 дана. Фазалар саны: 3. Жерге тұйықтау сымының қимасы: кемінде 16 мм2. Фазалар арасындағы сым ұзындығы: 0,8 м кем емес, Оқшаулау бөлігінің ұзындығы: 30 мм кем емес. Тұтқаның ұзындығы: кемінде 120 мм. Жерге тұйықтау түсіру ұзындығы: 9 м кем емес, Жерге тұйықтау сымының жалпы ұзындығы: 12,2 м кем емес МЕМСТ Р 51853-2001

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17512151-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов и их комплектующих для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81200107-ЗЦП1
Наименование лота:	Заземление переносное
Описание лота:	для воздушных линий
Дополнительное описание лота:	Заземление переносное ПЗВЛ-1
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Заземление переносное ПЗВЛ-1 (П- переносное, З - заземление, ВЛ - используемое для воздушных линий до 1 кВ) предназначено для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Номинальное напряжение: не менее 1кВ. Ток термической стойкости: 2,5 кА/3 сек. Кол-во штанг: 5 шт. Кол-во фаз: 3. Сечение заземляющего провода: не менее 16 мм2. Длина провода между фазами: не менее 0,8 м. Длина изолирующей части: не менее 30 мм. Длина рукоятки: не менее 120 мм. Длина заземляющего спуска: не менее 9 м. Общая длина заземляющего провода: не менее 12,2 м. ГОСТ Р 51853-2001