Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18015289-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес газ есептегішін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82544665-3ЦП1
Лоттың атауы:	Газ есептеуіші
Лоттың сипаттауы:	мембраналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес газ есептегішін сатып алу
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Маресьева 81 А
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жұмыстың атауы Газ жабдықтары мен жинақтаушы бөлшектерді жеткізу Жұмыстың жасау мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Талап Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданулары мен өндірістік ақаулары болмауы тиіс. Жабдық Қазақстан Республикасының тиісті өнім түріне қолданылатын техникалық регламенттері мен стандарттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізуші бұйымдардың паспорттарын, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды және сәйкестікті растау құжаттарын ұсынуға міндетті. Барлық жинақтаушы бөлшектер жабдықтың мәлімделген мақсатына және техникалық параметрлеріне сәйкес келуі тиіс. Кепілдік мерзімі – жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. Жеткізу толық жиынтықта, зауыттық қаптамада жүзеге асырылады. Жеткізілетін тауарлар мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. Белгіленген техникалық талаптарға толық сәйкес келген жағдайда баламалы өнімді ұсынуға жол беріледі. Тауарды жеткізу алдында оның сипаттамалары мен жеткізу шарттары жеткізушімен келісіліп алынуы тиіс. Ситмаганбетов Дастан 8-771-858-01-88 Тауардың атауы 1)G-10 газ есептегіші – 1 дана. 2)DN50 клапаны бар газ дабылдағышы – 1 жиынтық. 3)DN20 клапаны бар газ дабылдағышы – 1 жиынтық. 4)DN50 газды жапқыш клапаны – 1 дана. 5)DN20 газды жапқыш клапаны – 1 дана.6. Жеткізілетін тауардың техникалық сипаттамалары. 1.G-10 газ есептегіші Түрі: мембраналық (диафрагмалық). Мақсаты: тұтынылатын табиғи газ көлемін есепке алу. Типтік өлшемі: G-10. Ең жоғары шығыны: 16 м³/сағ. Өлшем бірлігі: текше метр. Механикалық есептеу құрылғысы болуы тиіс. Өндірушінің зауыттық паспорты және сәйкестік құжаттары болуы тиіс. 2. DN50 клапаны бар газ дабылдағышы Мақсаты: табиғи газдың жылыстауын анықтау. Газдану деңгейін автоматты бақылау жүйесі болуы тиіс. Жарық және дыбыс сигнализациясы болуы тиіс. Жапқыш клапанды автоматты түрде басқару мүмкіндігі болуы тиіс. Клапанның шартты өту диаметрі: DN50. Газдану деңгейі белгіленген шекті мәнге жеткен кезде газ беруді автоматты түрде тоқтату мүмкіндігі болуы тиіс. 3. DN20 клапаны бар газ дабылдағышы Мақсаты: табиғи газдың жылыстауын анықтау. Газдану деңгейін автоматты бақылау жүйесі болуы тиіс. Жарық және дыбыс сигнализациясы болуы тиіс. Жапқыш клапанды автоматты түрде басқару мүмкіндігі болуы тиіс. Клапанның шартты өту диаметрі: DN20. Жүйе іске қосылған кезде газ беруді автоматты түрде тоқтатуы тиіс. 4. DN50 газ жапқыш клапаны Мақсаты: табиғи газ беруді тоқтату. Шартты диаметрі: DN50. Қолданылатын ортасы: табиғи газ. Газбен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған болуы тиіс. Газ ағынын герметикалық түрде жабуды қамтамасыз етуі тиіс. 5. DN20 газ жапқыш клапаны Мақсаты: табиғи газ беруді тоқтату. Шартты диаметрі: DN20. Қолданылатын ортасы: табиғи газ.

	Газбен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған болуы тиіс. Газ ағынын герметикалық түрде жабуды қамтамасыз етуі тиіс. Жұмыс көрсету орны: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Пожарная көшесі, №29 «А»

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18015289-1
Наименование закупки:	Приобретение газового счетчика согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 82544665-3ЦП1
Наименование лота:	Счетчик газовый
Описание лота:	мембранный
Дополнительное описание лота:	Приобретение газового счетчика согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана ул.Маресьева 81 А
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование работы Поставка газового оборудования и комплектующих Срок выполнения работы с даты подписания договора в течение 15 календарных дней. Требование Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и производственных дефектов. Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов и стандартов Республики Казахстан, применимых к соответствующему виду продукции. Поставщик обязан предоставить паспорта изделий, инструкции по эксплуатации и документы о подтверждении соответствия. Все комплектующие должны быть совместимы с заявленным назначением и техническими параметрами оборудования. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня поставки. Поставка осуществляется в полной комплектности, в заводской упаковке. Поставляемые товары должны соответствовать заявленным техническим характеристикам. Допускается предложение эквивалентной продукции при условии полного соответствия установленным техническим требованиям. Перед поставкой товара соглосовать с поставщиком. Ситмаганбетов Дастан 8-771-858-01-88 Наименование товара 1)Газовый счётчик G-10. 1 шт. 2)Газовый сигнализатор с клапаном DN50. 1 комплект 3)Газовый сигнализатор с клапаном DN20. 1 комплект 4)Клапан запорный газовый DN50. 1 шт. 5)Клапан запорный газовый DN20 . 1 шт. Технические характиристики постовляемого товара 1. Газовый счётчик G10 Тип: мембранный (диафрагменный). Назначение: учёт объёма потребляемого природного газа. Типоразмер: G-10. Максимальный расход: 16 м³/ч. Единица измерения: кубический метр. Наличие механического счётного устройства. Наличие заводского паспорта и документов о соответствии. Позиция № 2. Газовый сигнализатор с клапаном DN50. 2.Газовый сигнализатор с клапаном DN50 Назначение: обнаружение утечки природного газа. Наличие автоматической системы контроля загазованности. Наличие световой и звуковой сигнализации. Автоматическое управление запорным клапаном. Диаметр условного прохода клапана: DN50. Возможность автоматического перекрытия подачи газа при достижении установленного порога загазованности. 3.Газовый сигнализатор с клапаном DN20 Назначение: обнаружение утечки природного газа. Наличие автоматической системы контроля загазованности. Наличие световой и звуковой сигнализации. Автоматическое управление запорным клапаном. Диаметр условного прохода клапана: DN20. Автоматическое перекрытие подачи газа при срабатывании системы 4. Клапан запорный газовый DN50 Назначение: перекрытие подачи природного газа. Условный диаметр: DN50. Среда применения: природный газ. Исполнение для систем газоснабжения. Обеспечение герметичного перекрытия газового пото

	5. Клапан запорный газовый DN20 Назначение: перекрытие подачи природного газа. Условный диаметр: DN20. Среда применения: природный газ. Исполнение для систем газоснабжения. Обеспечение герметичного перекрытия газового потока. Место выполнения работы: г. Актобе, р-н Алматы, ул. Пожарная, №29 «А»